

VENTILĀCIJA.
1. STĀVA PLĀNS.

Telpu eksplikācija:

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība m²	Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība m²
Telpu grupas kad. apz. 78620050303003 001			Telpu grupas kad. apz. 78620050303003 002		
001-1	Vējtveris	3.0	002-1	Vējtveris	2.1
001-2	Koridors	89.0	002-2	Pasta nodaļa	35.4
001-3	Iekštelpa	12.4	002-3	Palīgtelpa	17.5
001-4	Iekštelpa	13.6	002-4	Palīgtelpa	4.6
001-5	Iekštelpa	12.6	002-5	Palīgtelpa	4.2
001-6	Iekštelpa	14.8	002-6	Priekštelpa	1.8
001-7	Iekštelpa	3.2	002-7	Tualete	1.9
001-8	Tualete	3.8	002-8	Iekštelpa	5.6
001-9	Tualete	2.2	002-9	Iekštelpa	34.7
001-10	Garderobe	6.4	002-10	Iekštelpa	16.4
001-11	Siltummezgls	19.0	002-11	Iekštelpa	7.8
001-12	Pieliekamais	4.1	002-12	Kabinets	13.6
001-13	Iekštelpa	7.1	002-13	Koridors	26.4
001-14	Iekštelpa	12.6	002-14	Koridors	2.9
001-15	Zāle	47.4	Telpu grupas kad. apz. 78620050303003 003		
001-16	Kāpņu telpa	4.5	003-1	Tehniskā telpa	15.6
KOPĀ 1.STĀVĀ:			85.1		
PAVISAM KOPĀ:			167.7		

APZĪMĒJUMI

- gaisa pieplūdes kanāls
- gaisa nosūces kanāls
- gaisa ieņemšanas kanāls ar izolāciju, b=32mm
- gaisa izmešanas kanāls ar izolāciju, b=32mm
- gaisa nosūces kanāls
- pieplūdes gaisa virziens
- nosūces gaisa virziens
- ieņemšanas gaisa virziens
- izmešanas gaisa virziens
- nosūces gaisa virziens
- vārsts plūsmas regulēšanai
- ugunsdrošais vārsts
- trokšņu slāpētājs
- gaisa vada izmērs
- difuzora marka, difuzora izmērs (mm)
- gaisa daudzums

PIEZĪMES VENTILĀCUJAI:

- Ventilācijas sistēmu gaisa ieņemšanas un izmešanas gaisa vadus paredzēts pārklāt ar porgumijas siltumizolāciju, b = 32 mm.
- Pieplūdes / nosūces difuzoru un restišu augstuma atzīmes, krāsu un precīzu atrašanās vietu saskaņot ar galveno arhitektu un interjera dizaineri būvniecības laikā.
- Gaisa ieņemšanas un izmešanas restišu augstumus saskaņot ar galveno arhitektu un dizaineri būvniecības laikā.
- Pirms būvdarbu veikšanas, atvērumus sienās un pārsegumos saskaņot ar sertificētu būvkonstruktoru un pārbaudīt to atbilstību pēdējiem AVK plāniem.
- Ventilācijas iekārtu un komponentu atrašanās vietas telpās parādītas nosacīti, pirms būvdarbu veikšanas, to atrašanās vietu, piesaistes saskaņot ar galveno arhitektu un interjera dizaineri.
- Ventilācijas sistēmu difuzoru un restišu dizainu, marku un ražotāju saskaņot ar galveno arhitektu un interjera dizaineri būvniecības laikā.
- Ventilācijas sistēmu tīrīšanas lūku dizainu, marku un atrašanās vietas saskaņot ar AVK-V daļas autoruzraugu, interjera dizaineru, galveno arhitektu un pasūtītāju būvniecības laikā.
- Ventilācijas sistēmu izbūves laikā paredzēt esošo gaismekļu pārvietošanu gadījumā, ja tie tiek nasegti. Pārvietojot gaismekļus, nodrošināt normatīvi nepieciešamo mākslīgā apgaismojuma līmeni.
- Ventilācijas sistēmu izvadus piekārtajos griestos precizēt autoruzraudzības kārtā. Interjera projekta griestu apdares izvietojuma risinājumos ņemt vērā projektējamo izvadu atrašanās vietas.

Atbildīgais projektētājs:  Siltie Nami Siltie Nami Siltie Nami			Reg. Nr. 40103925867, Būvkom. Reg. Nr. 12954, Bikernieku iela 22, Rīga, LV-1008 info@siltienami.lv, +371 22547397			Projektētājs:  MKUBA MKUBA MKUBA			Reg. Nr. 40203065088, Būvkom. Reg. Nr. 13754, Lubānas iela 66, Rīga, LV-1073 janis.magurs@mkuba.lv, +371 28731356			Objekts un adrese: Kaunatas pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana. Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads		
Dat.		23.05.2023		Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas apvienības pārvalde. Rēg. Nr. 40900027411				Stadija		Lapa		Lapas		
		V. Uzvārds		Paraksts						BP		AVK-V-2		
B.p.d.v.		J. Korps		Rasējums: Ventilācija. 1.stāva plāns.				Pasūt. nr.		Arhīva nr.		Mērogs		
Inženieris		J. Māgurs						10/11/ 22-1		12/22		1:100		