

SIENU SILTINĀJUMU SPECIFIKĀCIJA

Apzīmējums, nosaukums	Šķēlums	Apraksts	Piezīmes
S-1 Cokla siltinājums b=100 mm virs grunts un zem grunts tehniski iespējamā dziļumā		- Gatavais dekoratīvais silikona apmetums Sakret SIP (vai ekvivalents) 2 mm - Zemapmetuma grunts Sakret PG (vai ekvivalents) - Armējošā javas kārtā Sakret BAK (vai ekvivalents) ar stiklašķiedras sietu $\rho \geq 160 \text{ g/m}^2$, - Ekstrudētais putupolistirols, $\lambda \leq 0,035 \text{ W/(mK)}$, - Līme Sakret BK Foam (vai ekvivalents) - Vertikālā hidroizolācija uz bitumena bāzes 2 kārtās - Esoša ārsiena, sagatavota, attīrīta 4-6 mm 100 mm	Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Neatbilstošas saķeres vai nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, esošo plaisu aizpildīšanu. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt enkuru un/vai stiebrojuma izraušanas testu būvobjektā, lai noteiktu bāzes materiāla pretestību un nepieciešamo enkuru sistēmu, marku, izmēru, skaitu uz m2.
S-2 Ārsienas siltinājums b=150 mm		- Flīzes Intero Gres Rekt. Mat. vai ekviv. - Vēdināmā gaisa šķirtkārtā - Cinkotas tērauda konsoles 180x70x2 mm, Tērauda T profili 60x50x1.2 mm - Siltumizolācija Paroc WAS 35t (vai ekvivalents), $\lambda \leq 0,033 \text{ W/(mK)}$ - Siltumizolācija Paroc Ultra (vai ekvivalents), $\lambda \leq 0,035 \text{ W/(mK)}$ - Esoša ārsiena, sagatavota, attīrīta 60 mm 30 mm 120 mm	
J-1 Jumta segums		- Uzkausējamais bitumena ruļļveida materiāls 2 kārtās (virsklājs $\geq 5 \text{ kg/m}^2$, biezums $\geq 4 \text{ mm}$; apakšklājs $\geq 4 \text{ kg/m}^2$, biezums $\geq 3 \text{ mm}$) - Akmens vate Paroc ROB 60 (vai ekvivalents), $\lambda < 0,038 \text{ W/(mK)}$ - Akmens vate Paroc ROS 30g (vai ekvivalents), $\lambda < 0,036 \text{ W/(mK)}$ - Akmens vate Paroc ROS 30 (vai ekvivalents), $\lambda < 0,036 \text{ W/(mK)}$ - Tvaika izolācija PAROC XMW 020 vai ekvivalents - Esošs jumta pārsegums, jumta attīrīšana, esošā seguma demontāža 30 mm 120 mm 150 mm	

Reģ. Nr. 40103925867, Būvkom. Reģ. Nr. 12954, Bīķiemieku iela 22, Rīga, LV-1006 info@siltienami.lv, +371 22547997  Siltie Nami Silti un Energoefektīvi			Objekts: Kaunatas pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana			
			Adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads			
			Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas apvienības pārvalde Reģ. nr. 40900027411	Stadija	Lapa	Lapas
					AR-8	17
Dat. 02.12.2022.			Rasējums: Siltinājumu specifikācija	Pasūt. nr.	Arhīva nr.	Mērogs
B.p.v./b.p.d.v. Māris Banders				10/11/ 22-1	12/22	b/m
Izstrādāja Liāna Rudāka						