


RASEJUMU SARAKSTS	Nr
UKT-1 Vispārīgie rādītāji	1
UKT-2 Ģenplāns	2
UKT-2-1 Ģenplāns	3
UKT-2-2 Ģenplāns	4
UKT-2-3 Ģenplāns	5
UKT-2-4 Ģenplāns	6
UKT-3 Garenprofils	7
UKT-3-1 Garenprofils	8
UKT-3-2 Garenprofils	9
UKT-3-3 Garenprofils	10
UKT-3-4 Garenprofils	11
UKT-3-5 Garenprofils	12
UKT-3-6 Garenprofils	13
UKT-3-7 Garenprofils	14
UKT-3-8 Garenprofils	15
UKT-3-9 Garenprofils	16
UKT-3-10 Garenprofils	17
UKT-3-11 Garenprofils	18

Objekta atrašanās vieta



Attīrīto notekūdeņu izvada pārbūve Ventspilī (id.Nr. UDEKA2025/9)

Pasūtītājs

Pasūtījuma Nr.

Būves klasifikācija

Objekta atrašanās vieta

Projekta stadija

Pašvaldības SIA „ŪDEKA”

47/2025

CC 22120103

Ventspils

Būvprojekts

Reģ. Nr 41203000983

Talsu iela 65, Ventspils, LV - 3602

Atbildīgājs projektētājs

Materiāls:

Garums:

Izvada gala gultnes atīme:

SIA „LAKALME”

Spiediena kanalizācijas pašgrimstošā caurule 630/800 PE100-RC PN10 SDR17 atbilstoši LVS EN12201:2-2024.

1854 m

- 9.65 m

Pasūtītājs: PSIA "ŪDEKA", Reģ.Nr.41203000983, Talsu iela 65, Ventspils, LV - 3602

Projektētājs: SIA „LAKALME”, Reģ.Nr. 40003379590, Dzirnīku iela 26, Mārupe, Mārupes nov., LV - 2167

Projekts: Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstība Ventspilī, Nr. 2.2.1.1./1/24/A/002

Būvobjekts: Attīrīto notekūdeņu izvada pārbūve Ventspilī (id.Nr. UDEKA2025/9)

Amats

Uzvārds

Datums

Būvpr. vad.

J.Šepovalovs

08.2025

Projektēja

J.Šepovalovs

08.2025

Ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektētājs

L. Evina

08.2025

Vispārīgie rādītāji

Nr. 47/2025

Mērogs: b/m

Marka

Ras.Nr.

Lapas

UKT

1

18