

PASŪTĪTĀJS: JVPI „PILSĒTSAIMNIECĪBA”

OBJEKTS: "Ielu apgaismojuma izbūve Romas ielas posmā no
Pureņu ielas līdz Zemeņu ielai, Jelgava"

TEHNISKĀ SHĒMA

Projekta stadija:	Tehniskā Shēma
Projekta marka:	ELTA
Pasūtījuma Nr.:	P1-2025

Elektrotīklu inženieris:

A. Bobikins

Jelgava.
2025. g.

Sējuma satura rādītājs

Objektam: "Ielu apgaismojuma izbūve Romas ielas posmā no Pureņu ielas līdz Zemeņu ielai, Jelgavā"

1. Apdrošināšanas polise
2. Tehniskie noteikumi
3. Apgaismojuma klases aprēķins
4. Rasējumi:
 - ELTA 01 – Vispārējie dati;
 - ELTA 02 – Elektrotīklu plāns;
 - ELTA 03 – Principiālā 0.4kV shēma;
 - ELTA 04 – Apg.balstu izvietojuma šķērsgriezums;
 - ELTA 05 – Šķērsojuma šķērsgriezuma profili;
 - ELTA 06 – Šķērsprofili seguma atjaunošanai;
 - ELTA 07 – Darbu apjoms;
 - ELTA 08 – Materiālu specifikācija
5. Pielikumi

Līguma darbības periods

No **13.08.2025** plkst. 00:00 līdz **12.08.2026** plkst. 23:59

Noslēgšanas datums: 08.08.2025

Retroaktīvais datums: **13.08.2018**

Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: **36** mēneši

Apdrošinājuma ņēmējs

Nosaukums: **Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība"**

Reģ. Nr.: **90001282486**

Adrese: **Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, LV-3001**

Apmaksas nosacījumi

Kopējā prēmija: 52.81 EUR (Piecdesmit divi euro un 81 cents)

Prēmija apmaksai: 52.81 EUR (Piecdesmit divi euro un 81 cents)

Apmaksas termiņš: 23.08.2025

Bankas rekvizīti: AS Swedbank LV13HABA0551008461190

AS SEB Banka LV60UNLA0050002300708

Luminor Bank AS Latvijas filiāle LV93RIKO0002013051362

AS Citadele banka LV03PARX0000231821015

VAS Latvijas Pasts LV38LPNS0001001855899

Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda polises vai rēķina numurs!

Polise stājas spēkā, ja samaksa ir veikta polisē norādītajā termiņā.

Atbildības limits

Kopējais atbildības limits: **15 000 EUR**

Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam: **15 000 EUR**

Pašrisks: **100 EUR**

Apdrošinātā profesionālā darbība

Elektroietaišu projektēšana

Apdrošināšanas teritorija

Latvija.

Apdrošināšanas noteikumi

Visi apdrošināšanas noteikumi un apdrošināšanas produkta informācija ir atrodamā arī BALTA mājaslapā www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiālē visā Latvijā. Saglabājiet tos savā datorā vai citā ierīcē. Sazinieties ar mums, ja informāciju nepieciešams nosūtīt uz e-pastu vai pa pastu.

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir:

Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi [Nr. 07](#)

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi [Nr. 58.04](#)

[Klauzula Nr.BP1 "Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildība"](#)

[Klauzula Nr.FZ1 "Atbildība par finansiāliem zaudējumiem, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas"](#)

[Klauzula Nr.MK1 "Atbildība par nodarīto morālo kaitējumu"](#)

[Klauzula Nr.UD1 "Atbildība par uzticēto dokumentu bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu"](#)

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments

[Noteikumu kopsavilkums](#)

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti

Pamata segums / Apakšlimits

☒ tiek apdrošināts

Tiešie finansiālie zaudējumi

☒

Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu

☒

No trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma izrietošie finansiālie zaudējumi

☒

Zaudējumi sakarā ar trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju

☒

Tiesāšanas izdevumi

☒

Glābšanas izdevumi

☒

Ekspertizes izdevumi

☒

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti	Pamata segums / Apakšlimits
☒ tiek apdrošināts	
Juridisko pakalpojumu izdevumi	10% no viena gadījuma limita
Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu Civilprocesā 50 EUR dienā	☒
Apakšuzņēmēju atbildība ar regresa tiesībām no AAS BALTA puses	☒
Atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu	25% no viena gadījuma limita
Tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi	☒
Izmaiņas būvprojektā	☒
Nesošo elementu vai konstrukciju nojaukšanas darbi	☒
Morālais kaitējums	☒
Uzticēto dokumentu bojājums, bojāeja vai nozaudēšana	☒
Finansiālie zaudējumi, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas, tajā skaitā atrautā peļņa	☒

Polises īpašie nosacījumi

1. Izmaiņas būvprojektā

Tiek atlīdzināti izdevumi par izmaiņām būvprojektā.

2. Nesošo elementu vai konstrukciju nojaukšanas darbi

Tiek apdrošināta apdrošinātā profesionālā civiltiesiskā atbildība par nesošo elementu vai konstrukciju nojaukšanas darbu rezultātā nodarītajiem zaudējumiem.

3. Uzcelta objekta pārbūve

Tiek atlīdzināti tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi.

Vispārējā informācija par apdrošināto risku

Apdrošinātie

Nr.	Vārds, uzvārds / Nosaukums	Personas kods / Reģistrācijas numurs	Izglītība	Specialitāte	Licences / Sertifikāta Nr.
1.	Andrejs Bobikins	060482-10056	Augstākā	Elektroietaišu projektēšana (līdz 1 kv)	3-01640

Papildu informācija par apdrošināto profesionālo darbību

Atbildība netiek apdrošināta šādos objektos, šo objektu teritorijā vai šādiem objektiem: Gaisa transportlīdzekļi, Lidostas, Lidlauki, Sliežu objekti, funikulieri, Sliežu transporta līdzekļi, Ūdens transportlīdzekļi, Ostas, Krastmalas, Doki, sausie doki, Kuģu būvētavas.

Apdrošinājuma / Ieņēmumu prognoze šim gadam EUR: 12 000

Darbi tiek veikti šādos būvju grupu objektos: I, II.

Apdrošinājumaņēmējs/Apdrošinātais apstiprina

☒ Jā ☐ Nē

☒ Apdrošinātais tiek apdrošināts sniedzot pakalpojumus tikai apdrošinājumaņēmēja vārdā

☐ Apdrošinātais sniedz pakalpojumus ar apdrošinājumaņēmēju un/vai apdrošināto saistītām personām

Informācija par zaudējumiem, pretenzijām

Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pret apdrošinājumaņēmēju/apdrošināto nav izvirzīta neviena prasība/pretenzija par zaudējumiem, kas saistīti ar apdrošināto profesionālo darbību.

Personu datu apstrāde

Apdrošinātājs kā datu pārziņis apstrādā personu datus (tai skaitā īpašu kategoriju personas datus un personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus) ar mērķi nodrošināt apdrošināšanas līguma izpildi un apdrošinātāja vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai. Uzzināt vairāk par personas datu apstrādi varat apdrošinātāja tīmekļa vietnē www.balta.lv sadaļā par datu apstrādi, apdrošinātāja klientu apkalpošanas centros vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi manidati@balta.lv.

Apdrošinājumaņēmējs apstiprina:

- veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu, es apliecinu, ka apdrošināšanas līgumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga un pirms apdrošināšanas prēmijas samaksas esmu iepazinies un apspriedis apdrošināšanas polisē norādīto informāciju un noteikumus, un tie pilnībā ir saskaņoti ar mani un atspoguļo manu brīvu gribu,
- esmu saņēmis šajā polisē minētos noteikumus un apdrošināšanas produkta informāciju un/vai esmu informēts, ka noteikumi un apdrošināšanas produkta informācija ir pieejami www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiālē visā Latvijā,
- man ir izskaidroti Riska/-u īpašie nosacījumi un pašriska būtība.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta

Apdrošinātāja pārstāvis saņem komisijas atlīdzību par šī apdrošināšanas līguma noslēgšanu.

Šis dokuments ir sagatavots balstoties uz apdrošinājumaņēmēja sniegto informāciju un izdarīto izvēli, tas nav sagatavots kā apdrošinātāja pārstāvja individuāls

ieteikums.

Apdrošinājuma ņēmējs

Nosaukums: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde
"Pilsētsaimniecība"
Reģ. Nr.: 90001282486
E-pasts: pilsetsaimnieciba@jelgava.lv
Korespondences adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A,
Jelgava, LV-3001

Apdrošinātāja pārstāvis

Vārds, uzvārds: Edīte Pūpola
Tālrunis: 63007666
E-pasts: edite.pupola@balta.lv
Struktūrvienība: AAS "BALTA" filiāle "Jelgavas nodaļa"

Atbildības pieteikšana:

- balta.lv
- [BALTA mobilajā lietotnē](#)
- [+37167533375](tel:+37167533375)

22.08.2025.
Uz

Nr. 2.5/2025/3549
Nr.

Pilsētsaimniecība, Jelgavas valstspilsētas
pašvaldības iestāde
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A
Jelgava
LV-3001

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Objekts: "Ielu apgaismojuma izbūve Romas ielas posmā no Pureņu ielas līdz Zemeņu ielai, Jelgavā"

Atbildot uz Jūsu iesniegumu ar lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus, AS "Augstsprieguma tīkls" informē, ka objekta izbūves vietā atrodas 330kV gaisvadu elektrolīnija (turpmāk tekstā "GL") LNr.304.

Izstrādājot projektu, ievērot Aizsargjoslu likuma 16., 35. un 45.panta, 2014.gada 30.septembra MK noteikumus "Noteikumi par Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"", 2006.gada 5.decembra MK noteikumus Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" un elektroiekārtu būvniecības noteikumu prasības, tai sk.:

1. Projektā attēlot apgaismes staba projekciju pret zemi apgaismes staba krišanas gadījumā. Minimālais attālums no šīs projekcijas:
 - 1.1. līdz GL vadiem, pie vadu maksimālās nokares, āra temperatūrā +35°C nedrīkst būt mazāks par 5 metriem;
 - 1.2. Līdz GL balsta pamatiem un zemētājiem nedrīkst būt mazāks par 1 metru.
2. Projektā attēlot apgaismojuma stabu, ietvju apmaļu un elektrolīnijas pietuvinājuma vietu horizontālos attālumus līdz elektrolīniju balstiem, malējiem vadiem un atsaitēm;
3. Ja apgaismes stabu novietojums paredzams GL aizsargjoslā, apgaismes stabu augstumu paredzēt ne tuvāk par 6 metriem no GL tuvākā vada rādiusa, pie vadu maksimālās nokares, āra temperatūrā +35°C ;
4. Minimālais horizontālais attālums no GL balsta pamatu zemētājiem līdz pazemes kabeļu elektrolīnijai – pilsētu teritorijās 2 metri, ārpus apdzīvotām vietām 10 metri;
5. Savstarpējos elektrolīniju un citu inženierkomunikāciju šķērsojumos tās izvietot 2014.gada 30.septembra MK noteikumus "Noteikumi par Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"" paredzētajā attālumā;

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

6. Paredzēt piebraukšanas iespējas elektrolīniju balstiem ar mehānismiem (autoceltņi, pacēlāji u. c.) ekspluatācijas un remonta darbu veikšanai;
7. Projektā paredzēt risinājumus, kas reāli izslēdz iespēju izmantot elektrolīniju aizsargjoslu materiālu noliktavām, transporta stāvvietām un cilvēku pulcēšanās vietām (laukumiem);
8. Projektā paredzēt piezīmi:
Būvdarbu veicējam nepieciešams izstrādāt darbu izpildes projektu darbiem, kuri paredzēti tuvāk par 30 metriem no elektrolīniju malējiem vadiem, izmantojot celšanas vai citus mehānismus. Darbu izpildes projektu saskaņot ar AS "Augstsprieguma tīkls".

Par būvdarbu izpildes projekta nosacījumiem pieejama informācija interneta vietnē: <http://www.ast.lv/lv/content/darbu-izpildes-nosacījumi-parvades-tikla-aizsargjoslas> ;
9. Ja projektēšanas gaitā tiek mainīti tehniskie risinājumi, kas nav norādīti tehnisko noteikumu pieprasījumā, nepieciešams saņemt jaunus tehniskos noteikumus būvprojekta izstrādei;
10. Izstrādāto projektu saskaņot AS "Augstsprieguma tīkls";
11. Projektā paredzēt piezīmi:
Pirms atzinuma saņemšanas no AS "Augstsprieguma tīkls" par būves gatavību ekspluatācijai, iesniegt AS "Augstsprieguma tīkls" izbūvētā objekta un augstsprieguma elektrolīniju savstarpējo šķērsojuma, tuvinājuma vietu izpildmērījumu PDF vai DWG formātā;
12. Atzinuma pieprasījumā par pieņemšanu ekspluatācijā norādīt AS "Augstsprieguma tīkls" izsniegtās darbu atļaujas numuru.

Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu no izdošanas datuma.

Valdes loceklis

Arnis Daugulis

Notrums
edgars.notrums@ast.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Rīgā

25.08.2025 Nr.8435/37.1-2

Uz 15.08.2025 Nr.638

Pieteikums Nr.4731-2025

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
PILSĒTSAIMNIECĪBA

Būvprojekta "Ielu apgaismojuma izbūve Romas ielas posmā no Pureņu ielas līdz Zemeņu ielai, Jelgavā" izstrādei

Akciju sabiedrība "Gaso" (turpmāk – GASO) informē, ka veicot būvprojekta "Ielu apgaismojuma izbūve Romas ielas posmā no Pureņu ielas līdz Zemeņu ielai, Jelgavā" izstrādi (īpašumos ar kadastra apz. 09000170324, 09000170365, 09000170343), jāievēro šādi nosacījumi:

1. Būvprojekta izstrāde un saskaņošana jāveic, ievērojot Būvniecības likuma, Enerģētikas likuma, Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīvu (LBN), Latvijas standartu (LVS) un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības.
2. Uzrādīt esošos vidējā ($P < 0,4$ MPa) spiediena gāzesvadus, katodaizsardzības kabeļus un anodzemējuma kontūru.

Informāciju par gāzesvadiem, kabeļiem, to iekārtām, skaitu un izvietojumu darba kārtībā uzzināt GASO Jelgavas iecirknī.

3. Nepieciešamības gadījumā projektēšanas gaitā pieaicināt sertificētu attiecīgo inženierkomunikāciju projektētāju, lai izvērtētu gāzesvadu aizsardzības pasākumus.
4. Uzklājot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gāzesvadu armatūru kapes jā saglabā; kapju vākiem jābūt vienā līmenī ar segumu. Gadījumos, ja esošā seguma vietā tiek uzklāts jauns asfalta un bruģa segums, pazemes gāzesvadu ierīču kapes jānomaina pret "peldošām" kapēm. Kapju pacelšanu (pazemināšanu) un esošo kapju nomaiņu pret "peldošām" veic pasūtītājs par objekta izbūvei paredzētajiem līdzekļiem. Kapju pārvietošanas darbu kvalitātes atbilstību, kā arī pielietojamo kapju raksturojošus lielumus (materiāls, izmēri u.c.) jāuzrāda GASO Jelgavas iecirkņa pārstāvjiem.
5. Ja izmainās seguma līmenis, gāzesvada ierīču pagarināšanas vai saīsināšanas darbus veic GASO Jelgavas iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa. Darbu izmaksas pēc spēkā esošā cenrāža jāparedz būvprojekta tāmē.
6. Paredzēt katodaizsardzības (katodstacijas) iekārtas kabeļu aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem ar dalītajiem kabeļsargiem (PE, d.110, 750 N) būvniecības zonā, ja nepieciešams, veikt kabeļu ieguldījuma padziļināšanu (minimālais dziļums līdz zemes virsmas augstuma atzīmei ir 1,0 m).
7. Informējam, saskaņā ar Aizsargjoslu likuma pantu 22., p.(2), 3), i), ap anodzemējuma kontūru aizsargjosla ir 4 metri un ar pantu 16., p.(2), 3) katodaizsardzības iekārtas kabeļu līnijas aizsargjosla ir 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass katrā pusē.

8. Topogrāfiju saskaņot interneta vietnē <https://www.gaso.lv/topografijas-saskanosana>.
9. **Izstrādāto būvprojektu (iekļaujot būvprojektu DWG formātā) saskaņošanai GASO iesniegt būvniecības informācijas sistēmā BIS vai GASO Jelgavas iecirknī elektroniski.**
10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 1 gads.

Pielikumā esošo gāzesvadu shēma uz 1 lpp.

Komercpilnvarnieks
Pieslēgumu pārvaldības departamenta
Tehnisko risinājumu daļas inženieris

O.Spitans

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Fišermane 67041781
info@gaso.lv



Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija, Reģ. Nr. 41703001321
Tālrunis 63023575, fakss 63007100, e-mail: jelgavas.udens@ju.lv, www.ju.lv

JVPI "Pilsētsaimniecība"
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A,
Jelgava, LV-3001

Par tehniskajiem noteikumiem

2025. gada 27.augustā

Nr. 03-01/ 931

Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju **"Ielu apgaismojuma izbūve Romas ielas posmā no Pureņu ielas līdz Zemeņu ielai, Jelgavā"**, ievērot Latvijas Republikā pastāvošās projektēšanas un būvniecības normas un nosacījumus.

Projekta dokumentāciju izstrādāt ievērojot Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" nosacījumus.

Veicot būvdarbus:

1. aizsargāt objekta teritorijā esošos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus no ārējās mehāniskās iedarbības un vibrācijas, nodrošinot to nepārtrauktu darbību. Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs pārbūvē un pārslēdz objekta teritorijā esošos ūdensapgādes tīklus un sadzīves kanalizācijas tīklus ārpus apbūves zonas, saskaņā ar būvnormatīvu prasībām;
2. ūdenssaimniecības tīklu bojājumu gadījumos, t.sk., ja bojājums rodas grunts blīvumu izmaiņu rezultātā ūdenssaimniecības tīklu aizsargjoslās darbu veicot ar blīvēšanas iekārtām, kuru darbības rezultātā rodas pastiprināta vibrācija, veikt bojāto tīklu posmu pārbūvi par pasūtītāja līdzekļiem;
3. nepieļaut šķembu, asfalta, būvgružu un citu materiālu nonākšanu ūdenssaimniecības sistēmās. Nepieciešamības gadījumā, pēc darbu pabeigšanas, veikt aku tīrīšanu un sadzīves kanalizācijas tīkla skalošanu.

Būvprojekta dokumentāciju saskaņot ar SIA „JELGAVAS ŪDENS” Būvniecības informācijas sistēmā, pievienojot būvniecības lietai tehniskās dokumentācijas grafisko daļu PDF un DWG faila formātā.

Pēc būvdarbiem, atzinuma saņemšanai no SIA "JELGAVAS ŪDENS":

1. iesniegt izpildīto darbu izpildmērījumu DWG faila formātā;
2. uzrādīt būvdarbu zonā esošo ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus SIA "JELGAVAS ŪDENS" pārstāvim.

Tehniskie noteikumi ir neatņemama būvniecības ieceres sastāvdaļa un tie derīgi divus gadus no izsniegšanas datuma.

Valdes loceklis

E. Līcis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Rīga

Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā
Nr. 30AT00-03/TN-82475
Uz 15.08.2025 Nr. BIS-BV-6.18-2025-40455

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde
"Pilsētsaimniecība", t. +37163084470

Tehniskie noteikumi jaunu būvju būvniecībai un esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai restaurācijai, konservācijai, novietošanai, ceļu un žogu būvniecībai, teritoriju labiekārtošanai, ūdenskrātuvju un dažādu inženiertīklu un to pievadu būvniecībai

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS

- 1.1. Objekta atrašanās vieta: *Jelgava (09000170365), ;*
- 1.2. Objekta nosaukums: *Ielu apgaismojuma izbūve.*

2. PRASĪBAS BŪVPROJEKTA IZSTRĀDEI

- 2.1. Informāciju par energoapgādes objektu novietojumu nepieciešamības gadījumā pieprasīt AS "Sadale tīkls" tehniskās informācijas portālā saskano.sadalestikls.lv aizpildot pieteikumu sadaļā "Informācijas pieprasījumi" - "Informācija projektētājiem un zemes ierīkotājiem".
- 2.2. Esošiem energoapgādes objektiem jābūt uznestiem būvprojektā. Būvprojektā jāizceļ esošo energoapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi".
- 2.3. Veicot objekta būvprojekta izstrādi, ievērot noteiktos ierobežojumus un minimālos attālumus gar elektrisko tīklu gaisvadu un kabeļu līnijām un ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru apakšstacijām aizsargjoslās, kas noteikti ar [Aizsargjoslu likuma](#) 16., 35. un 45. pantu, kā arī nodrošinot (turpmāk – energoapgādes objekti) iespēju brīvai piekļuvei esošo inženiertīklu apkalpei un rekonstrukcijai. Informāciju par visiem aizliegumiem elektrisko tīklu aizsargjoslās un trasēs, kā arī par aizsargjoslu un trašu platumu, kurā ir spēkā noteiktie ierobežojumi, skatīt Aizsargjoslu likumā. Papildu informācija AS "Sadale tīkls" mājas lapā <https://sadalestikls.lv/lv/trases-un-aizsargjoslas>.
- 2.4. Būvprojektā paredzēt nepieciešamos aizsardzības pasākumus energoapgādes objektu aizsardzībai no mehāniskas iedarbības. Veicot darbus ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada, ievērot [MK noteikumus Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"](#).
- 2.5. Būvprojektā jābūt ievērotiem noteiktiem minimāliem horizontāliem un vertikāliem attālumiem, kas noteikti [MK noteikumos Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietoums"](#).

2.6. AS "Sadales tīkls" valdījumā esošās kabeļu līnijas šķērsojumos ar projektējamiem inženiertīkliem, kas projektēti izbūvei ar atklātās tranšejas metodi un pēc MK noteikumiem Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"" veidojas savstarpējie šķērsojuma attāluma satuvinājumi, paredzēt ievietot kabeļus dalāmās aizsargcaurulēs zemsprieguma kabeļiem līdz 1kV (ieskaitot) PE/PP 110mm, 450N, bet vidsprieguma kabeļiem PE/PP 160mm, 450N. Zem projektējamiem ceļiem esošajām kabeļu līnijām nodrošināt 1m dziļumu, esošos kabeļus ievietot dalāmās aizsargcaurulēs zemsprieguma kabeļiem PE/PP 110mm, 750N, bet vidsprieguma kabeļiem PE/PP 160mm, 750N.

2.7. Veicot būvju siltināšanas darbus, nav atļauta sadalņu, kabeļu un kailvadu stiprināšanas āķu (jebkuru AS "Sadales tīkls" piederošu elektroapgādes objektu) ievietošana siltinājumā. Ap elektroapgādes objektiem jānodrošina vismaz 10 cm liels attālums uz katru pusi, tos nenosedzot un neiesiltinot.

2.8. Pie būvju pārbūves nav pieļaujams saglabāt gaisvadu elektrolīniju kailvadu pievadus uz jumta un sienu konstrukcijām.

2.9. Saskaņā ar Latvijas Elektrotehniskās Komisijas (LEK) energostandartiem, kur gaisvadu elektrolīnijas šķērso ielas, ceļus vai sānbrauktuves, kā arī šķērsojumos un tuvinājumos ar citiem inženierkomunikācijas tīkliem, jāparedz vadu nostiprināšana atbilstoši LEK 14 un LEK 15 prasībām.

2.10. Ja, izstrādājot būvprojektu, objektu nav iespējams novietot/pārbūvēt atbilstoši šo noteikumu 2.3.-2.9. punktā minētajām prasībām, tad jāparedz AS "Sadales tīkls" energoapgādes objektu pārvietošana vai pārbūve, pieprasot papildu projektēšanas uzdevumu to pārvietošanai.

2.11. Lai saņemtu projektēšanas uzdevumu AS "Sadales tīkls" energoapgādes objekta pārvietošanai, lūdzam iesniegt iesniegumu portālā saskano.sadalestikls.lv sadaļā "Nosacījumi" – "Nosacījumi energoapgādes objektu pārvietošanai, pārbūvei vai demontāžai". Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu, tiks izstrādāts projektēšanas uzdevums energoapgādes objekta pārvietošanai vai pārbūvei. Papildu informācija AS "Sadales tīkls" mājas lapā <https://sadalestikls.lv/lv/objekta-parvietosana-parbuve-demontaza>.

Saskaņā ar [Enerģētikas likuma](#) 23. panta 2. daļu esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu (tajā skaitā, aizsardzību un demontāžu) pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic pats nekustamā īpašuma īpašnieks par saviem līdzekļiem.

2.12. Plānojot elektroapgādes pieslēgumu, jāievēro [Elektroenerģijas tirgus likuma](#) 25. pants, kas noteic, ka citai personai, kura nav sadales sistēmas operators, nav tiesības ierīkot sadales līniju sadales sistēmas operatora licences darbības zonā izņemot gadījumos, kad līnija, kas tiek būvēta, ir atsevišķa nekustamā īpašuma iekšējā līnija.

2.13. Lai ierīkotu jaunu elektroapgādes pieslēgumu vai veiktu slodzes izmaiņas, jāiesniedz pieteikums lietotāja elektrotīkla pieslēgumam vai slodzes izmaiņām. Ātri un ērti to varat izdarīt AS "Sadales tīkls" klientu portālā e-st.lv, izmantojot sadaļu "Pieteikumi". Klientu servisa tālrunis uzziņām – 8403. Papildu informācija AS "Sadales tīkls" mājas lapā <https://sadalestikls.lv/lv/pastavigs-pieslegums>.

2.14. Lai esoša pieslēguma gadījumā veiktu darbības ar īpašumā uzstādīto elektroenerģijas komercskaitītāju (piemēram, pārvietošanu vai demontāžu), jāseko norādēm portālā <https://sadalestikls.lv/lv/darbibas-ar-skaititajiem>.

2.15. Atsevišķi izstrādāts energoapgādes objekta pārvietošanas vai pārbūves būvprojekts saskaņošanai jāiesniedz vienlaicīgi ar objekta būvprojektu.

- 2.16. Būvprojekta dokumentācija caur būvniecības informācijas portālu ([BIS](#)) jāaskāņo ar AS "Sadales tīkls".
- 2.17. Nosacījumi *derīgi divus gadus* no to izsniegšanas dienas.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Elektroinženieris (TN): Ronalds Joels

Sagatavoja: *Ronalds Joels*
Tel. 8403

Apgaismojuma klases aprēķins


1.tab Apgaismojuma klases izvēle

Parametrs	Opcijas	Apraksts	Ietekmes vērtībā V_w
1.	Mazs	$v \leq 40 \text{ km/h}$	1
2.	Liela		1
	Mērena		0
	Maza		-1
3.	Gājēji, velobraucēji, motorizēts transports		2
	Gājēji un motorizēts transports		1
4.	Nav		0
5.	Vidējs	normāla situācija	0
	Zems		-1
6.	Nav nepieciešama		Nav papildprasību

Ir izmantojamas visas apgaismojuma klases no P2-P6 atkarībā no izmantošanas intensitātes, satiksmes dalībnieku raksturojuma un apkārtnes gaišuma līmeņa.

Romas ielas posms no Pureņu ielas līdz Zemeņu ielai (P3)

1.zīm. Vērtēšanas lauks/ Izolīnijas (lx)



2.tab. Rezultātu kopsavilkums brauktuve (P3)

	Ev (lx)	Emin (lx)
Faktiskas aprēķinātas vērtības:	10.85	3.00
Faktiskas vērtības atbilstoši klasei:	$\geq 7.50 \leq 11.25$	≥ 1.50
Izpildās/neizpildās:	✓	✓

Aprēķins tika veikts ar programmas DIALux_evo 12.1 palīdzību. Aprēķinā ir izmantota Vizulo gaismekļu SRL 025 740 L90 AB032 fotometrijas dati.