

APDARES DARBU SARAKSTS (NOBEIGUMS)											
Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Sienas		Griesti		Grīda		Grīdlīste		Piezīmes	
		apdare	m²	apdare	m²	apdare	m²	apdare	t.m./m²		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	3. stāvs										
1.	Biroju telpa	Ūdens emulsijas krāsa (arī kāpņu laidu apakša) Toni saskaņot ar pasūtītāju	49.4	Ūdens emulsijas krāsa (arī kāpņu laidu apakša) Toni saskaņot ar pasūtītāju	18.37	Dabīgais linolejs Marmoleum ar ūdens bāzes aizsargpārklājumu Topshield PRO, biezums (EN-ISO 24346) 2.5 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R9, trieciena trokšņa slāpēšana (EN-ISO 717-2) ≤ 5 dB uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Cfl-s1 Toni saskaņot ar pasūtītāju	18.37	MDF kājlīste, h=70mm, aplīmēta ar dabīgo linoleju Marmoleum ar ūdens bāzes aizsargpārklājumu Topshield PRO, biezums (EN-ISO 24346) 2.5 mm Toni saskaņot ar pasūtītāju	17.9		
2.	Biroju telpa		41.3		18.28		18.28		17.6		
3.	Biroju telpa		41.6		17.50		17.50		17.7		
4.	Laboratorijas telpa	Mitrumizturīga, antibakteriāla, ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju Apdare "Laminam" Collection Avorio, h=100mm, b=3.5mm, 700 mm no grīdas, sienā pie izlietnes	41.3 5.5	Mitrumizturīga, antibakteriāla, ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	18.30	Heterogēns, soļu troksni slāpējošs vinila grīdas segums Sarlon 15dB Toni saskaņot ar pasūtītāju nodilumizturība (EN ISO 10874) 34. klase, biezums (EN ISO 24346) 2.6 mm, aizsargkārtā (EN ISO 24340) 0.7 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R10, trieciena trokšņa slāpēšana (EN ISO 717-2) 15 dB, paliekošais iespiedums (EN ISO 24343-1) 0.05 mm, izmēru stabilitāte (EN ISO 23999) <0.1%, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1	18.30	Heterogēns, soļu troksni slāpējošs vinila grīdas segums Sarlon 15dB Toni saskaņot ar pasūtītāju nodilumizturība (EN ISO 10874) 34. klase, biezums (EN ISO 24346) 2.6 mm, aizsargkārtā (EN ISO 24340) 0.7 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R10, trieciena trokšņa slāpēšana (EN ISO 717-2) 15 dB, paliekošais iespiedums (EN ISO 24343-1) 0.05 mm, izmēru stabilitāte (EN ISO 23999) <0.1%, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1 Uzlocīts uz augšu, uz sienu h=100mm	17.6/1.7		
5.	Laboratorijas telpa	Mitrumizturīga, antibakteriāla, ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	55.4 5.5	Mitrumizturīga, antibakteriāla, ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	33.50	Gigacer grīdas flīzes Izmēru un toni saskaņot ar pasūtītāju	33.50	Gigacer grīdas flīzes listella uz sienas h=100mm Izmēru un toni saskaņot ar pasūtītāju	21.0/2.1		
6.	Laboratorijas telpa		30.9 5.5		12.83		12.83		11.4/1.2		
7.	Laboratorijas telpa		35.5		12.99		12.99		13.5/1.4		
8.	Laboratorijas telpa		33.0		14.45		14.45		14.1/1.4		
9.	Laboratorijas telpa		51.9		26.97		26.97		21.4/2.2		
10.	Laboratorijas telpa	Mitrumizturīga, antibakteriāla, ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju Apdare "Laminam" Collection Avorio, h=100mm, b=3.5mm, 1700 mm no grīdas, sienā pie izlietnēm	39.0	Mitrumizturīga, antibakteriāla, ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	18.08	Gigacer grīdas flīzes Izmēru un toni saskaņot ar pasūtītāju	18.08	Gigacer grīdas flīzes listella uz sienas h=100mm Izmēru un toni saskaņot ar pasūtītāju	16.2/1.6		
11.	Laboratorijas telpa		55.3		36.96		36.96		22.7/2.3		
12.	Laboratorijas telpa		36.0		18.38		18.38		15.3/1.5		
13.	Laboratorijas telpa		36.3 8.0		18.18		18.18		15.4/1.6		
14.	Laboratorijas telpa		39.5 8.0		18.56		18.56		16.4/1.6		
15.	Laboratorijas telpa		42.0 11.4		18.27		18.27		17.5/1.8		
16.	Laboratorijas telpa	Mitrumizturīga, antibakteriāla, ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	46.9	Mitrumizturīga, antibakteriāla, ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	19.32	Heterogēns, soļu troksni slāpējošs vinila grīdas segums Sarlon 15dB Toni saskaņot ar pasūtītāju nodilumizturība (EN ISO 10874) 34. klase, biezums (EN ISO 24346) 2.6 mm, aizsargkārtā (EN ISO 24340) 0.7 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R10, trieciena trokšņa slāpēšana (EN ISO 717-2) 15 dB, paliekošais iespiedums (EN ISO 24343-1) 0.05 mm, izmēru stabilitāte (EN ISO 23999) <0.1%, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1	19.32	Heterogēns, soļu troksni slāpējošs vinila grīdas segums Sarlon 15dB Toni saskaņot ar pasūtītāju nodilumizturība (EN ISO 10874) 34. klase, biezums (EN ISO 24346) 2.6 mm, aizsargkārtā (EN ISO 24340) 0.7 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R10, trieciena trokšņa slāpēšana (EN ISO 717-2) 15 dB, paliekošais iespiedums (EN ISO 24343-1) 0.05 mm, izmēru stabilitāte (EN ISO 23999) <0.1%, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1 Uzlocīts uz augšu, uz sienu h=100mm	17.8/1.8		
17.	Palīgtelpa		45.8		17.62		17.62		17.4/1.8		
18.	Laboratorijas telpa		58.3		45.07		45.07		22.8/2.3		
19.	Laboratorijas telpa		22.7		5.16		5.16		8.4/0.9		
20.	Laboratorijas telpa	Apdare "Laminam" Collection Avorio, h=2600mm, b=3.5mm Toni saskaņot ar pasūtītāju	22.7	Mitrumizturīga, antibakteriāla, ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	5.35	Gigacer grīdas flīzes Izmēru un toni saskaņot ar pasūtītāju	5.35	—————	—————		
21.	Laboratorijas telpa	Mitrumizturīga, antibakteriāla, ūdens emulsijas krāsa. Toni saskaņot ar pasūtītāju Apdare "Laminam"Collection Avorio h=100mm, b=3.5mm,700 mm no grīdas, sienā pie izlietnes	38.2 3.6	Mitrumizturīga, antibakteriāla, ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	22.40	Heterogēns, soļu troksni slāpējošs vinila grīdas segums Sarlon 15dB Toni saskaņot ar pasūtītāju nodilumizturība (EN ISO 10874) 34. klase, biezums (EN ISO 24346) 2.6 mm, aizsargkārtā (EN ISO 24340) 0.7 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R10, trieciena trokšņa slāpēšana (EN ISO 717-2) 15 dB, paliekošais iespiedums (EN ISO 24343-1) 0.05 mm, izmēru stabilitāte (EN ISO 23999) <0.1%, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1	22.40	Heterogēns, soļu troksni slāpējošs vinila grīdas segums Sarlon 15dB Toni saskaņot ar pasūtītāju nodilumizturība (EN ISO 10874) 34. klase, biezums (EN ISO 24346) 2.6 mm, aizsargkārtā (EN ISO 24340) 0.7 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R10, trieciena trokšņa slāpēšana (EN ISO 717-2) 15 dB, paliekošais iespiedums (EN ISO 24343-1) 0.05 mm, izmēru stabilitāte (EN ISO 23999) <0.1%, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1 Uzlocīts uz augšu, uz sienu h=100mm	16.3/1.6		
22.	Laboratorijas telpa		27.7 1.5		22.31		22.31		12.4/1.2		
23.	Laboratorijas telpa		23.3		10.40		10.40		10.5/1.1		
24.	Laboratorijas telpa	Apdare "Laminam"Collection Avorio h=100mm, b=3.5mm,700 mm no grīdas, sienā pie izlietnes	32.7		22.41		22.41		14.5/1.5		
25.	Laboratorijas telpa		28.8		11.05		11.05		12.4/1.3		
26.	Laboratorijas telpa		18.0 1.0		2.91		2.91		6.7/0.7		
27.	Laboratorijas telpa		17.8		3.98		3.98		6.4/0.6		
28.	Laboratorijas telpa		40.3 5.6		18.20		18.20		16.6/1.7		
29.	Laboratorijas telpa		41.8		17.57		17.57		17.4/1.7		
30.	Laboratorijas telpa		36.1		14.32		14.32		13.4/1.3		
31.	Laboratorijas telpa		28.0		10.54		10.54		11.9/1.2		
32.	Laboratorijas telpa		28.4		10.94		10.94		12.3/1.2		
33.	Laboratorijas telpa		68.2		50.00		50.00		26.0/2.6		
34.	Laboratorijas telpa		30.0		21.94		21.94		13.4/1.3		
35.	Laboratorijas telpa	Apdare "Laminam"Collection Avorio h=100mm, b=3.5mm,700 mm no grīdas, sienā pie izlietnes	30.0 3.8		21.72		21.72		13.4/1.3		
36.	Laboratorijas telpa		30.0 3.8		21.48		21.48		13.4/1.3		
37.	Laboratorijas telpa		23.3		10.67		10.67		12.1/1.2		
38.	Biroju telpa	Ūdens emulsijas krāsa (arī kāpņu laidu apakša) Toni saskaņot ar pasūtītāju	42.3	Ūdens emulsijas krāsa (arī kāpņu laidu apakša) Toni saskaņot ar pasūtītāju	18.40	Dabīgais linolejs Marmoleum ar ūdens bāzes aizsargpārklājumu Topshield PRO, biezums (EN-ISO 24346) 2.5 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R9, trieciena trokšņa slāpēšana (EN-ISO 717-2) ≤ 5 dB uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Cfl-s1 Toni saskaņot ar pasūtītāju	18.40	MDF kājlīste, h=70mm, aplīmēta ar dabīgo linoleju Marmoleum ar ūdens bāzes aizsargpārklājumu Topshield PRO, biezums (EN-ISO 24346) 2.5 mm Toni saskaņot ar pasūtītāju	17.6		
39.	Biroju telpa		42.8		18.05		18.05		17.8		
40.	Biroju telpa		43.6		19.99		19.99		18.1		
42.	Gaitenis.	Ūdens emulsijas krāsa (arī kāpņu laidu apakša) Toni saskaņot ar pasūtītāju	32.2	Iekāramie griesti, 200mm no pārseguma	16.51	Heterogēns, soļu troksni slāpējošs vinila grīdas segums Sarlon 15dB Toni saskaņot ar pasūtītāju nodilumizturība (EN ISO 10874) 34. klase, biezums (EN ISO 24346) 2.6 mm, aizsargkārtā (EN ISO 24340) 0.7 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R10, trieciena trokšņa slāpēšana (EN ISO 717-2) 15 dB, paliekošais iespiedums (EN ISO 24343-1) 0.05 mm, izmēru stabilitāte (EN ISO 23999) <0.1%, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1	16.51	Heterogēns, soļu troksni slāpējošs vinila grīdas segums Sarlon 15dB Toni saskaņot ar pasūtītāju nodilumizturība (EN ISO 10874) 34. klase, biezums (EN ISO 24346) 2.6 mm, aizsargkārtā (EN ISO 24340) 0.7 mm, noturība pret slīdēšanu (DIN 51130) R10, trieciena trokšņa slāpēšana (EN ISO 717-2) 15 dB, paliekošais iespiedums (EN ISO 24343-1) 0.05 mm, izmēru stabilitāte (EN ISO 23999) <0.1%, uguns reakcijas klase (EN 13501-1) Bfl-s1 Uzlocīts uz augšu, uz sienu h=100mm	13.0/1.3		
43.	Gaitenis.		237.0		145.24		145.24		102.0/10.2		
44.	Sanmezgls	Apdare "Laminam" Collection Avorio, h=2600mm, b=3.5mm Toni saskaņot ar pasūtītāju	22.2	Mitrumizturīga, antibakteriāla, ūdens emulsijas krāsa Toni saskaņot ar pasūtītāju	4.93	Gigacer grīdas flīzes Izmēru un toni saskaņot ar pasūtītāju	4.93	—————	—————		
45.	Sanmezgls		22.2		5.03		5.03		—————		

Objekta Nr.:	mm	Projektēšanas stadija:	paz.p.būv.
Pasūtītājs:	Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR.		
Objekts:	Laboratoriju ēkas pirmā un trešā stāva vienkāršotā atjaunošana		
Objekta adrese:	Leļupes iela 3, Rīga		
Rasējums:	Apdares darbu saraksts (nobeigums).		
AR daļas vad.	Ludvigs Saprovskis Sert.nr. 1-00214		
Arhitekts	I.Udalova	04.10.2023	
Mērogs	Lapas marka	Lapas Nr.	Lapu skaits
---	AR	9	
Būvprojekta izstrādātājs:  Būvkom. reģ. Nr. 4567-R Projektdarbu izstrādātājs:  Birojs Ludvigs			