

1	2	3	4
Pozīcija	Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums	Iekārtas tips, marka.	Mērv. Daudz.
1. Iekārtas un materiāli			
1.	4 cilpu adrešu ugunsdrošības panelis	IRIS (1-4) L M LV	kts 1
2.	Cilpu paplašinatajs	IRIS Loop TTE	kts 3
3.	Akumulatoru kabinets	IRIS PS72 / 31020046	kts 1
4.	Akumulators, 12V FGL	12 FGL70/L 18 Ah	kts 2
5.	Adrešu dūmu detektors	SensoIRIS S130	kts 402
6.	Adrešu dūmu detektors ar izolatoru	SensoIRIS S130 IS	kts 1
7.	Adrešu siltuma detektors	SensoIRIS T1100	kts 16
8.	Adrešu trauksmes poga ar izolatoru, -10~+50°C	SensoIRIS MCP 150	kts 24
9.	Aizsargstikls MCP pogam	MCP/COVER	gab. 24
10.	Adrešu bāze/sirēna ar strobu un izolatoru	SensoIRIS BSOU IS	kts 65
11.	Adrešu bāze/sirēna/strobs ar strobu un izolatoru	SensoIRIS BSST IS	kts 53
12.	Bāze	SensoIRIS B124	kts 301
13.	Sirēna ar strobu, IP65	PSC 0013	kts 5
14.	Siltuma detektors, 60°C , Class A2 S, Aizsardzība-IP67, EX, EN54-5	Panasonic 6295	k-ts 4
15.	Adrešu Izeju modulis ar izolatoru, 1 OUT	SensoIRIS MOUT 240	k-ts 9
16.	Adrešu ieeju modulis ar izolatoru, konvenc. zonu	SensoIRIS MC-Z	kts 1
17.	Adrešu Izeju modulis ar izolatoru, 4 OUT	SensoIRIS MIO 04	k-ts 3
18.	Adrešu ieeju/Izeju modulis ar izolatoru, 2 IN/2 OUT	SensoIRIS MIO 22	k-ts 12
19.	Iznesamais LED indikātors	RI 31	k-ts 10
20.	Ugunsturīgs blīvējuma materiāls	HILTI CFS-IS	kts 10.*
21.	Ugunsizturīgs kabeļu disks atverumiem sienā	CFS-D 25 Hilti	kts 60.*
22.	Ugunsizturīgu aizblīvējumu marķēšanas etiketes	Hilti	kts 60.*
23.	Luminiscējošās norādes trauksmes pogām		kts 24
24.	Relejs ar pamatnej 220vac/220vac, 4 NC/4 NO	Finders	kts 9
25.	Instalācijas materiāli		k-ts 1.
* - nepieciešamību jāprecizē montāžas laikā			
2. KABEĻU MONTAŽAS MATERIĀLI			
1.	Kabelis JE-E FE180/E30 1x2x1+1,0	ERSO	m. 3300
2.	Kabelis JE-E FE180/E30 1x2x0.8+0.8	ERSO	m. 500
3.	PVC caurule d 20 EVOPIPE	EVOEL-SL	kts 500
4.	PVC caurule d 32 EVOPIPE	EVOEL-SL	kts 100
5.	Metāl. stiprinājums kabeļiem/cauruliem d=8/10 (100 gab.)/	BAKS, vai analogs	kts 80
6.	Metāl. stiprinājums kabeļiem/cauruliem d=20mm (100 gab.)/	BAKS, vai analogs	kts 50
7.	Skruve betonam (100 gab.)/	SB 6.3x35 Kopos	kts 100
8.	Skruve metāla (100 gab.)	Apolo	kts 30
9.	Instalācijas materiāli: (nedegošs) stiprinājums kabeļiem (skavas, dībeļi, skrūves un saites) ar ugunsizturību ne mazāk kā 30 min		k-ts 1.
NIK "NIK" SIA LIELVĀRDES IELĀ, 107-24, RĪGA, LV-1011 TĀLR./FAKSS 67 281244, m.t. 29511472 nik-signalizacija@inbox.lv, REĢ. NR. 40103041505		77/2023/IR	
PASŪTĪTĀJS: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” Reģ. Nr. 90009235333		STADIJA TP	
BŪVOBJEKTS: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”, Lejupe iela 3, Rīga, LV-1076		LAPAS NR. UATS-18.	
		LAPU SKAITS 18.	
		MĒROGS BM	
RASĒJUMS: Ugunsgrēka signalizācijas sistēma		FORMĀTS A4	
Iekārtu un materiālu specifikācija		ARHĪVA NR.: UATS 77/2023-18	
		DATUMS 15.09.2023.	
DAĻAS VAD.	A.OZOLS	AIZVIETO	
IZSTRĀDĀJA	A. MEĻNIKS	LAPAS CAUREJOŠ. NR.	
A4			