

Ieslodzījuma vietu pārvaldes
Atklāta konkursa

"Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Liepājas cietumā"
(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2026/47)

(Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS)
publicējamais dokuments)

2026. gada 28. jūlijā Ieslodzījuma vietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) *e-pastā* saņēma no */Komersanta Nr.1/* sekojošu jautājumu par iepirkuma **"Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Liepājas cietumā"** ar identifikācijas numuru IeVP 2026/47 Tehnisko specifikāciju.

Pārvaldes Iepirkuma komisija, savas kompetences ietvaros, izskatīja */Komersanta Nr.1/* iesniegtos jautājumus. Izvērtējot konkrētos jautājumus pēc būtības, Iepirkuma komisija sniedz sekojoša satura skaidrojumu:

JAUTĀJUMS:

[1.] *"Saskaņā ar iepirkuma "Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Liepājas cietumā" (IeVP 2026/47) tehnisko specifikāciju ir norādīts:*

"Cauruļu diametrs 40 mm (ja izstrādājuma platums virs 2500 mm, obligāti nepieciešams caurules diametrs 47 mm)."

Lūdzam precizēt, vai norādītais cauruļu diametrs ir jāievēro precīzi (40 mm un 47 mm), vai arī tas ir uzskatāms par minimālo pieļaujamo diametru un ir pieļaujams piedāvāt lielāka diametra caurules."

ATBILDE:

Attiecībā uz /Komersanta Nr.1/ 1.jautājumu:

[1.] Pārvaldes Iepirkuma komisija, savas kompetences ietvaros, izskatīja */Komersanta Nr.1/* iesniegto jautājumu. Izvērtējot konkrēto lūgumu pēc būtības, Iepirkuma komisija sniedz sekojoša satura skaidrojumu:

Norādītais cauruļu diametrs ir jāievēro precīzi (40 mm un 47 mm).

Iepirkuma komisija
2026. gada 29. jūlijā