

ATKLĀTAM KONKURSAM Nr. LBTU 2026/61/ak-B

“Objektu (patvertņu) pielāgošana civilās aizsardzības vajadzībām LBTU ēkā. Būvdarbi.”

PAPILDU INFORMĀCIJA Nr. 2

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes iepirkumu komisija 28.07.2026. saņēma vēstuli ar jautājumiem EIS sistēmā par LBTU konkursa ***“Objektu (patvertņu) pielāgošana civilās aizsardzības vajadzībām LBTU ēkā. Būvdarbi.”*** (id.Nr. LBTU 2026/61/ak-B) tehniskās specifikācijas prasībām.

Uzdotie jautājumi un atbilde:

Jautājums:

Nolikuma 9.2.6. punkts nosaka, ka pretendents līguma izpildei jānodrošina elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītājs, kuram ir aktīvs sertifikāts elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā šādās jomās: līdz 1 kV, no 1 kV līdz 35 kV, kā arī ēku elektroinstalācija līdz 1 kV. Tādējādi pretendents ir jānodrošina speciālists ar sertifikātu vidējā sprieguma (1–35 kV) elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā.

Vēršam uzmanību, ka vidējais spriegums (1–35 kV) tiek izmantots elektroenerģijas sadalei no apakšstacijām līdz lielākiem patērētājiem un transformatoru apakšstacijām (piemēram, sadales tīklu kabeļu un gaisvadu līnijās 6, 10 vai 20 kV, transformatoru apakšstacijās 20/0,4 kV vai 10/0,4 kV, kā arī lielos rūpniecības, lauksaimniecības vai enerģētikas objektos). Saskaņā ar iepirkuma tehnisko dokumentāciju (darbu apjomiem un projektu), paredzētie elektrodarbi objektā ir tikai zemsprieguma (līdz 1 kV) elektroinstalācijas darbi ēku iekšienē, un projektā nav paredzēta ne vidējā sprieguma elektroietaišu izbūve, ne ar to saistīti darbi.

Ņemot vērā minēto, lūdzam:

1. sniegt pamatojumu, kāpēc pretendents ir izvirzīta prasība nodrošināt būvdarbu vadītāju ar sertifikātu vidējā sprieguma (1–35 kV) elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā, ja iepirkuma priekšmetā paredzētie būvdarbi ir tikai zemsprieguma (līdz 1 kV) darbi; vai
2. gadījumā, ja šāda prasība nav objektīvi nepieciešama līguma izpildei, veikt attiecīgus grozījumus nolikuma 9.2.6. punktā, izslēdzot prasību par sertifikātu vidējā sprieguma (1–35 kV) elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā.

Atbilde:

Izvērtējot uzdoto jautājumu, nolemts mainīt izvirzīto prasību Nolikuma 9.2.6. punktā, mainot prasību no *“elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītājs, kuram ir aktīvs sertifikāts elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā (līdz 1 kV, no 1 līdz 35 kV, Ēku elektroinstalācija, līdz 1 kV)”* uz *“elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītājs, kuram ir aktīvs sertifikāts elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā (līdz 1 kV).”*

Iepirkumu komisija