Atklāta konkursa "Nepārtrauktas gatavības, avārijas lokalizācijas un neatliekamu remontdarbu izpilde SIA "Jūrmalas ūdens" ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmā" ID Nr. JŪ 2026/02 VVAD

Jūrmala, 2026. gada 10. augustā

Skaidrojums Nr.1

Iepirkumu komisija informē, ka par izsludināto atklāta konkursa "Nepārtrauktas gatavības, avārijas lokalizācijas un neatliekamu remontdarbu izpilde SIA "Jūrmalas ūdens" ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmā" JŪ 2026/02 VVAD nolikumu apspriedē saņemti piegādātāja precizējumi, uz kuriem sniegts šāds skaidrojums:

Npk.	Jautājums	Atbilde
1	8. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie jautājumi 8.1.7. Pretendentam ir nepieciešamie resursi Darbu izpildei – **vismaz 2 (divi) Darbu vadītāji**, kuriem ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā. Lūdzam izskaidrot kādēļ nepieciešami vismaz 2 (divi) Darbu vadītāji ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu. Vai nav pietiekami, ka būvdarbu izpildi nodrošina viens būvdarbu vadītājs ar atbilstošu būvprakses sertifikātu, kurš organizē būvdarbus un pēc nepieciešamības nozīmē vai pilnvaro būvdarbu vadītāja palīgus, saglabājot pilnu atbildību par būvdarbu vadību?	Ņemot vērā, ka A un B kategorijas avārijas ir attiecīgi kritiskas un būtiskas, pasūtītāja ieskatā prasība par vismaz 2 darba vadītāju nodrošināšanu ir pamatota. Papildus jāņem vērā, ka avārijas nevar tikt plānotas darba laikā, bet salīdzinoši bieži notiek arī brīvdienās, svētku dienās un nakts periodā, kad jebkuras personas pieejamība var būt ierobežota dažādu iemeslu dēļ. Tā kā sertificēts darbu vadītājs nodrošina atbilstošu darbu veikšanu, viņa pieejamība un esamība objektā ir kritiski svarīga.
2	Lai pretendenti varētu precīzāk noteikt brigāžu, resursu un finanšu piedāvājumu, lūgums sniegt informāciju par faktisko avārijas izsaukumu skaitu 2024. un 2025. gadā, kas atbilst A un B kategorijai.	2024. gada laikā kopā šādas avārijas bija 51, savukārt 2025. gadā – 39.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs G. Klīve

Zaķe 67811384, anda.zake@jurmalasudens.lv