

**Iepirkumu komisijas 2026. gada 14. augusta sēdē
apstiprinātās atbildes uz jautājumiem par iepirkuma “Upesleju pamatskolas sporta
laukuma projektēšana un pārbūve”, identifikācijas Nr. RNP 2026/85 (turpmāk –
iepirkums)**

Nr.p.k.	Pretendenta jautājums	Atbilde
1.	Jautājums/ atbilde Nr.2: <i>Vai vieglatlētikas sektoram ir jāparedz tāllēkšanas sektors ar atspērienu dēliem? Ja jā, tad vai ar gumijas apmalēm pa bedres malām, var ar smilšķērājiem pa bedres malām?</i>	Nē. Atsevišķa tāllēkšanas sektora, tai skaitā tāllēkšanas bedres, atspēriena dēļu, gumijas apmaļu un smilšu uztvērēju, izbūve šī iepirkuma ietvaros nav paredzēta. Pirmās būvniecības kārtas ietvaros vieglatlētikas infrastruktūra paredzama Tehniskajā specifikācijā noteiktajā apjomā: četru celiņu 100 m skrejceļš, četru celiņu apļveida skrejceļš un stafešu maiņas zonas.
2.	Jautājums/ atbilde Nr.8: <i>Lūdzam precīzi noteikt, kāds segums ir jāparedz divos pusapļos starp futbola laukumu galiem un skrejceliņiem. Parasti stadionos paredz tādu pašu sintētisko sporta segumu kā skrejceļiem. Bet Pretendents var paredzēt dabīgo zālienu, kas arī var būt piemērots infrastruktūras ekspluatācijai, lietotājiem, drošam ilgmūžīgam un savietojamam ar blakus esošajiem futbola laukuma un skrejceļa segumiem – vai tas apmierinās Pasūtītāju?</i>	Pasūtītājs nenosaka konkrētu seguma veidu minētajās zonās. Ir pieļaujams paredzēt gan sintētisku sporta segumu, gan dabīgā zāliena segumu, ja izvēlētais risinājums atbilst Tehniskās specifikācijas, spēkā esošo normatīvo aktu un Latvijas Futbola federācijas prasībām. Projektētājam, izvēloties seguma risinājumu, jāņem vērā futbola laukuma drošības zonas, skrejceļa konstrukcija, paredzētā sporta infrastruktūras funkcionālā izmantošana, lietus ūdens novadīšana, seguma ekspluatācijas un uzturēšanas prasības, kā arī lietotāju drošība. Izvēlētajam seguma risinājumam jābūt funkcionāli un tehniski pamatotam, drošam lietotājiem, ilgmūžīgam un savietojamam ar futbola laukuma un skrejceļa segumiem.