

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem 10.08.2026.

Atklātā konkursā “Saules panelu sistēmas uzstādīšana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā” (ID Nr. VIAA 2026/56 ERAF KTTT)

Jautājums	Atbilde
Nolikuma punkta 21.10. kritērijs Nr.4 nosaka: "Maksimālo punktu skaitu iegūst Pretendents, kura piedāvātā visu invertoru kopējā nominālā maiņstrāvas eksporta uz tīklu jauda ir vislielākā." Tomēr eksporta jauda tiek ierobežota AS"Sadales tīkls" tehniskajās prasībās. Vērtēšanas kritērijs C4 pirmsšķietami ir bezjēdzīgs, jo nav pamata uzskatīt, ka kādam no invertoriem eksporta jauda būtu mazāka par nominālo jaudu vai prasībās noteikto eksporta jaudas limitu būtu tehniski un legāli iespējams pārsniegt.	Pasūtītājs skaidro, ka vērtēšanas kritērijs C4 attiecas uz Pretendenta piedāvāto invertoru tehniskajiem parametriem, nevis uz faktisko elektroenerģijas eksporta jaudu ekspluatācijas laikā. Pasūtītājam ir zināms, ka elektroenerģijas nodošanu sadales tīklā nosaka un ierobežo AS "Sadales tīkls" izsniegtie tehniskie noteikumi (atklāta konkursa nolikuma 3.1. pielikums “Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskās prasības”, turpmāk – Tehniskās prasības) un pieslēguma nosacījumi, un līguma izpildes laikā Pretendentam tie būs jāievēro. Attiecīgi piedāvātās iekārtas ekspluatācijas laikā tās jākonfigurē tā, lai netiktu pārsniegta atļautā eksporta jauda. Vienlaikus lielāka invertoru nominālā maiņstrāvas jauda raksturo piedāvātā risinājuma tehnisko kapacitāti un elastību, tostarp iespēju efektīvāk izmantot saules elektrostacijas ģenerācijas potenciālu dažādos ekspluatācijas režīmos, piemēram, nodrošinot lielāku jaudu objekta pašpatēriņa segšanai vai nākotnē, ja tiktu mainīti sistēmas ekspluatācijas nosacījumi vai sadales sistēmas operatora noteiktie ierobežojumi. Pretendentiem, iesniedzot līdzvērtīgas piedāvājumu cenas, priekšrocība būs piedāvātajiem invertoriem, kuru kopējā nominālā maiņstrāvas eksporta uz tīklu jauda ir lielāka.
Lūdzam precizēt: 1. cik lielu eksporta jaudu Pasūtītājs vēlas sasniegt (iespējams nākotnē)? 2. kāda ir maksimālā eksporta jauda katrā objektā, ko pretendentiem pieļaujams piedāvāt.	Pasūtītājam nepieciešama tāda eksporta jauda, kāda ir norādīta Tehnisko noteikumu 1. punktā kā maksimāli pieļaujamā eksporta jauda. Maksimāli pieļaujamā eksporta jauda objektā noteikta Tehniskajos noteikumos. Pretendentam ir iespēja piedāvāt ģenerējošo iekārtu ar

	lielāku eksporta jaudu, tomēr iekārtas darbības brīdī tai jābūt attiecīgi konfigurētai, lai nepārsniegtu Tehniskajos noteikumos izvirzītās prasības par maksimāli pieļaujamo eksporta jaudu.
--	--