

Brauktuves zonā - akas vāks 40tn (peldošā tipa)
Slodzes klase D400 (Atbilstoši LVS EN 124)

Segums

Segas konstrukciju skatīt
ceļu daļas projektā

Minerālmateriāla
(fr.0/45) apbērums

0.25

Pievesta smilšaina grunts (filtr. koef.
≥1m/dnn), kas atbilst uzbēruma grunts
prasībām vai esoša grunts bez
svešķermeņiem, kas ≥ 5cm, ja esošā
grunts ir izmantojama uzbēruma izbūvei

Blietēta minerālmateriāla
(fr.0/45) pamatne h=150mm

min 500

h min = 500

min 0.25

min Ø 700

Ø1000-1500

h = atbilstoši projektā norādītajam

Amortizējoša blīve

Geotekstils 5kN

Plastmasas PE vadula 800/700

Apbetonējums ar
C30/37 klases betonu

Betona pārseguma plātne h=150mm
(braucamajā daļā).
**Jaunā pārsedze izbūvējama, ne
sekšķāk 50cm no seguma augšas.**

Bļivējums (atbilstoši LVS
EN 681-1 noteikumiem)

Betona grods
(atbilstoši LVS EN 1917)

Bļivējums (atbilstoši LVS
EN 681-1 noteikumiem)

Betona grods ar pamatni

- būvdredzes rakšanu, būvdredzes un nogāžu nostiprināšanu ar vairogu vai līdzīgu risinājumu, virsdeņu un gruntsūdens atsūkņēšanu (atsūkņētā gruntsūdens izlaides vietu saskaņot);
- minerālmateriāla pamata izbūve zem skatakas;
- betona elementu izbūve;
- smilšainas grunts apbēruma izbūve ap skataku;
- plastmasas PE vadulas, ģeotekstila un/vai apbetonējuma izbūvi;
- minerālmateriāla maisījuma apbēruma izbūvi ap vadulu/skatakas augšu;

- ģeotekstils, blīvējamie materiāli, u.c..

Sadzīves kanalizācijas akās teknes izbūvē uz vietas objektā.

Diagram illustrating the cross-section of a road construction detail, showing the transition from an asphalt concrete pavement to a concrete structure.

Labels and Components:

- Brauktuves zonā - akas vāks 40tn (peldošā tipa) Slodzes klase D400 (Atbilstoši LVS EN 124)
- Asfaltbetona segums
- Segas konstrukciju skatīt ceļu daļas projektā
- Minerālmateriāla (fr.0/45) apbērumš
- Amortizējošā blīve
- Ģeotekstils 5kN
- Plastmasas PE vadula 800/700
- Apbetonējums ar C30/37 klases betonu
- Betona pārseguma plātne h=150mm (braucamajā daļā).
- Jaunā pārsedze izbūvējama, ne seklāk kā 50cm no seguma augšas.**

Dimensions:

- min 500
- h min = 500
- min 0.25
- 0.25
- min Ø 700
- Ø1000-1500

[illegible]

Zāļena zonā - akas vāks 40tn (nepeldošā tipa)
Slodzes klase D400 (Atbilstoši LVS EN 124)

Zāļena segums

Apbetonējums ar C30/37*

Augstuma regulējošie gredzeni
 $h_{\min}=20\text{cm}$

$h_{\min}=300$

250

Minerālmateriāla (fr.0/45) apbērums

250

250

$\min \varnothing 700$


$\varnothing 1000-1500$

Betona pārseguma plātne $h=150\text{mm}$
Jaukā pārsedze izbūvējama, ne seklāk kā 30cm no seguma augšas.

* Pirms akas vāka un apbetonējuma izbūves zaļajā zonā, pārliecināties par akas augstumu pret apkārtējo reljefu.

Konuss veida brugakmens

zonā ap aku ir 40 cm, bet veicot akas izbūves (iebūves) darbus augstos gruntsūdens (GŪ) līmeņa apstākļos minimālais aizbēršanas platums zonā ap aku ir 50 cm.

			SIA "CEĻU KOMFORTS" PROJEKTĒŠANA UN BŪVUZRAUDZĪBA Purva 12A - B108, Valmiera, LV- 4201 tālr. +371 64231636 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv			Pasūtītājs Valmieras novada pašvaldības iestāde Rūjienas apvienības pārvalde, Reģ. Nr. 90000043403 Upes iela (posmā no Rīgas ielas līdz Īsajai ielai), Rūjienā, Valmieras novadā. Zemes vienības kad. 96150010227 (apz. 96150010227001); kad. 96150010309 (apz. 96150010309001)		
Būvpr. vadītājs E.Leitis 06.2026			Būvobjekts/ Adrese Upes iela (posmā no Rīgas ielas līdz Īsajai ielai), Rūjienā, Valmieras novadā. Zemes vienības kad. 96150010227 (apz. 96150010227001); kad. 96150010309 (apz. 96150010309001)			Rasējums Raksturīgie griezumumi un izbūves shēmas		
Darījuma vadītājs I.Mūrmiece 06.2026			Projekta vadītājs A.Bērziņš 06.2026			Stadija BP		
						Lapa UKT-5-1		
Mērogs M 1:25 / -			Reģistrācijas numurs 01-2026			Pasūtītāja numurs 16.6/25/61		