


Betona skatakas vāka pārbūve

Asfaltbetona seguma zonā



Piezīmes:

* Darbu daudzums un specifikācijās uzrādītais darba veids "Betona skatakas vāka pārbūve" (kompl.), ietver visus darbus un materiālus, kas nepieciešami, lai pārbūvētu betona skataku vāku pilnā apjomā.

Ietverot darbus:

- būvbedres rakšanu;
- esošā vāka, augstuma regulējošo gredzenu un pārsedzes demontāža, utilizācija (atbilstoši norādījumiem);
- esošā groda piezāģošana;
- betona elementu izbūve;
- smilšainas grunts apbēruma izbūve ap skatāku;
- plastmasas PE vadulas, ģeotekstila un apbetonējuma izbūve;
- minerālmateriāla maisījuma apbēruma izbūvi ap vadulu/skatakas augšu;

Ietverot materiālus:

- betona pārsedzi (atbilstoši novietojumam);
- plastmasas PE vadula;
- peldošā tipa skatakas vāks (specifikācija - slodzes klase D400, vāka pašsvars ≥ 110 kg, vāka augstums $h=25$ cm) ar amortizācijas blīvi;
- ģeotekstils, blīvējamie materiāli, u.c..

* Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas skatāku vāki izbūvējami bez uzraksta.

* Visas konstrukcijas un veidgabali ieguldāmi saskaņā ar piegādātāju instrukcijām.

* Būvbedri aizberot, grunti blīvēt kārtās, ne biežākās kā 30cm.

* Skatāku vāku regulēšanai ietves daļā izmantot plastmasa PE vadulas. Vāku regulēšanai braucamajā daļā nedrīkst izmantot betona augstuma regulējošos gredzenus.

* Apbetonējums no C30/37 betona atbilstošs LVS EN 206-1. Montāžas jāvā ātri cietējoša ($+20^{\circ}\text{C}$ spiedes stiprībai pēc 1 stundas jābūt vismaz 20 N/mm^2 , spiedes stiprībai pēc 28 dienām jābūt vismaz 60 N/mm^2).

* Hidroizolācija pārbūvējamām betona skatākām no ārpusē - bituma mastika 2 kārtās (kopā ~ 3 mm), $h=0.5$ m.

* Ģeotekstils - neaustais ģeotekstils, paredzēts augsnes slāņu un minerālmateriālu frakciju nodalīšanai, $F_{\text{min}} \geq 5\text{ kN/m}$.

SIA "CEĻU KOMFORTS" PROJEKTEŠANA UN BŪVUZRAUDZĪBA Purva 12A - B108, Valmiera, LV- 4201 tālr. +371 64231636 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv			Pasūtītājs Valmieras novada pašvaldības iestāde Rūjienas apvienības pārvalde, Reģ. Nr. 90000043403 Būvobjekts/ Adrese Upes iela (posmā no Rīgas ielas līdz Īsajai ielai), Rūjienā, Valmieras novadā. Zemes vienības kad. 96150010227 (apz. 96150010227001); kad. 96150010309 (apz. 96150010309001)						
Būvpr. vadītājs	E.Leitis	06.2026	Rasējums		Stadija	Lapa			
Daļas vadītājs	I.Mūrniece	06.2026			Raksturīgie griezumī un izbūves shēmas	BP	UKT-5-4		
Projektēja	A.Bērziņš	06.2026							
			Mērogs	M 1:25 / -	Reģistrācijas numurs	01-2026	Pasūtījuma numurs	16.6/25/61	