










Piezīmes:

* Darbu daudzums un specifikācijās uzrādītais darba veids "Plastmasas skatakas izbūve" (kompl.), ietver visus darbus un materiālus, kas nepieciešami, lai izbūvētu plastmasas skataku pilnā apjomā.

Ietverot darbus:

- būvbedres rakšanu, būvbedres un nogāžu nostiprināšanu ar vairogu vai līdžīgu risinājumu, virsūdeņu un gruntsūdens atsūkņēšanu (atsūkņētā gruntsūdens izlaides vietu saskaņot);
- minerālmateriāla pamata izbūve zem skatakas;
- plastmasas elementu izbūve;
- smilšainas grunts apbēruma izbūve ap skataku;
- minerālmateriāla maisījuma apbēruma izbūvi ap skataku;
- ģeotekstila, apbetonējuma, u.c. izbūvi;

Ietverot materiālus:

- plastmasas skatakas komplekts, ar atbilstoša tipa vāku;
- ģeotekstils, blīvējamie materiāli, u.c..

Lietus ūdens kanalizācijas akās teknes nav jāizbūvē. Plastmasas aka izbūvējama ar 0.25m nosēdēdaļu.

Lietus ūdens skataku vāki izbūvējami bez uzraksta.

* Visas konstrukcijas un veidgabali ieguldāmi saskaņā ar piegādātāju instrukcijām.

* Būvbedri aizberot, grunti blīvēt kārtās, ne biežākās kā 30cm.

* Apbetonējums no C30/37 betona atbilstošs LVS EN 206-1. Montāžas java ātri cietējoša (+20°C spiedes stiprībai pēc 1 stundas jābūt vismaz 20 N/mm², spiedes stiprībai pēc 28 dienām jābūt vismaz 60 N/mm²).

* Veicot akas izbūves (iebūves) darbus zemos un normālos gruntsūdens (GŪ) līmeņa apstākļos minimālais

aizbēršanas platums zonā ap aku ir 40 cm, bet veicot akas izbūves (iebūves) darbus augstos gruntsūdens (GŪ)

līmeņa apstākļos minimālais aizbēršanas platums zonā ap aku ir 50 cm.

* Ģeotekstils - neaustais ģeotekstils, paredzēts augsnes slāņu un minerālmateriālu frakciju nodalīšanai, F min 5 kN/m.

SIA "CEĻU KOMFORTS"			Pasūtītājs Valmieras novada pašvaldības iestāde Rūjienas apvienības pārvalde, Reģ. Nr. 90000043403					
PROJEKTĒŠANA UN BŪVUZRAUDZĪBA Purva 12A - B108, Valmiera, LV- 4201 tāl. +371 64231636 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv			Būvobjekts/ Adrese Upes iela (posmā no Rīgas ielas līdz Īsajai ielai), Rūjienā, Valmieras novadā. Zemes vienības kad. 96150010227 (apz. 96150010227001); kad. 96150010309 (apz. 96150010309001)					
Būvpr. vadītājs	E.Leitis	06.2026	Rasējums				Stadija	Lapa
Daļas vadītājs	I.Mūmiece	06.2026	Raksturīgie griezumli un izbūves shēmas				BP	LKT-4-1
Projektēja	A.Bērziņš	06.2026						
			Mērogs	M 1:25 / -	Reģistrācijas numurs	01-2026	Pasūtījuma numurs	16.6/25/61