

Ventilācija

Nr.p.k.	nosaukums	Apzīmējums	Mērv.	Daudzums
1	2	3	4	5
PN				
1	Pieplūdes-nosūces (PN ventagregāts) P-700 m3/h 150 Pa,N 640 m3/h 170 Pa,1 F 230 V, EC 0,34 kW, SFP-1,78 kW/(m3/s) ,F7;M5 klases filtri,rotācijas rekuperators,efekt.80%,el.kalorīfers 1,79 kW,lokanās starplikas d=250 600*300.Iekārtas vadības sistēma,spiediena, gaisa t,mitruma sensoriem un vārstu vadību(Komfovent)	Domekt R-700-F-R1-FT/M5-C6M-L/A	kpl.	
2	Trokšņu slāpētājs (Komfovent)	AGS-250-100-900-M	kpl.	1
3	Trokšņu slāpētājs (Komfovent)	AGS-250-50-900-M	kpl.	1
4	Apaļais noslēgvārsts DN200+elektropiedziņa Komfovent	AGUJ-M-200+CM-230-1	kpl.	1
5	Āra reste (Komfovent)	YGAV250	kpl.	2
6	Apaļais noslēgvārsts,piedziņai(Komfovent)	AGUJ-M-250	kpl.	2
7	El. piedziņa 230 V,2 Nm	TF-230	kpl.	2
8	Apaļais regulētārvārsts, manuālais(Komfovent)	AGRJ-R-160	kpl.	4
9	Apaļais regulētārvārsts, manuālais	AGRJ-R-125	gab.	1
10	Apaļais regulētārvārsts, manuālais	AGRJ-R-100	gab.	3
11	Apaļais regulētārvārsts, manuālais	AGRJ-R-200	gab.	1
12	Pieplūdes difuzors+savienojuma kārba (Komfovent)	DVS-P125+DPS-100-125	kpl.	4
13	Pieplūdes difuzors+savienojuma kārba (Komfovent)	DVS-P200+DPSS-160-200	gab.	3
14	Kanāla restes (Komfovent)	SRG-3/S-325-75	gab.	1
15	Kanāla restes (Komfovent)	SRG-3S-525*75	gab.	3
16	Pāreja (Komfovent)	PCT-200-125	gab.	1
17	Pāreja (Komfovent)	PCT-200-160	gab.	2
18	Pāreja (Komfovent)	PCT-250-200	gab.	2
19	Līkums 90°,apaļš g.v. (Komfovent)	ATP90-125	gab.	1
20	Līkums 90°,apaļš g.v. (Komfovent)	ATP90-160	gab.	1
21	Līkums 90°,apaļš g.v. (Komfovent)	AT90-200	gab.	1
22	Līkums 90°,apaļš g.v. (Komfovent)	AT90-250	gab.	1
23	Līkums 45°,apaļš g.v. (Komfovent)	AT-45-250	gab.	2
24	Krustveida sadalītājs	KT250-200	gab.	1
25	Krustgabals (Komfovent)	KTRT-125-100	gab.	6
26	Sānu pievienojums (Komfovent)	AOTp-250-200	gab.	1
27	Sānu pievienojums (Komfovent)	AOTp-200-160	gab.	2
28	Sānu pievienojums (Komfovent)	AOTp-100-100	gab.	1
29	Sānu pievienojums (Komfovent)	AOTp-160-100	gab.	1
30	Sānu pievienojums (Komfovent)	AOTp-200-100	gab.	1
31	Gala vāks (Komfovent)	AKT-200	gab.	1
32	Gala vāks (Komfovent)	AKT-125	gab.	1
33	Jumtiņš virs šahtas	AHI-250	gab.	1
34	Apaļš gaisa vads no csk. (Komfovent)	OS3-250	m	14
35	Apaļš gaisa vads no csk. (Komfovent)	OS3-200	m	15
36	Apaļš gaisa vads no csk. (Komfovent)	OS3-160	m	14

37	Apaļš gaisa vads no csk. (Komfovent)	OS3-125	m	12
38	Apaļš gaisa vads no csk. (Komfovent)	OS3-100	m	12
39	Tīrīšanas lūka apaļam gaisa vadam	KRT200	gab.	3
40	Tīrīšanas lūka apaļam gaisa vadam	KRT250	gab.	3
41	Tīrīšanas lūka apaļam gaisa vadam	KRT160	gab.	3
42	Tīrīšanas lūka apaļam gaisa vadam	KRT125	gab.	2
43	Ārsienas šķēršosana ar gaisa vadu d=250		kpl.	2
44	Kapitālās sienas šķēršosana ar gaisa vadu d=250+100 mm	500*300	gab.	2
45	Akmens vates paklājs d=50 mm	ParoCHWAC Lamela Mat Alu Coat	m³	4
46	Gaisa vadu un iekārtu stiprinājumi hermetizācijas un izolācijas palīgmateriāli		kpl.	1
47	Elektromontāžas materiāli		kpl.	1
48	Ventilācijas sistēmas palaišana, ieregulēšana un izpilddokumentācijas sagatavošana		kpl.	1
N2,N3,N4(WC)				
1	Sadzīves ventilators 1 f 230 V, 8 W 60 m³/h 45 Pa (S&P)	SILENT200HCZ	gab.	3
2	Apaļa gaisa vada īscaurule no csk. D=120 mm l=600 mm	OS3-200	gab.	3
	Gravitācijas reste	VK10	gab.	1
3	Elektromontāžas materiāli		kpl.	3
4	Pievienojums esošai šahtai Ø=120		kpl.	2
N1(Darbnica)				
1	Aksiālais ventilators 450m³/st, 50Pa, 1f 230V, 0,083W (Systemair)	AW250EC Sileo	gb	1
2	CO2 un temperatūras kontrolieris arsgn. 0-10V 85 265V %) Hz 0,0002Kw, 20/30Co, 0-2000ppm	BC Basic CO2/T	gb	1
3	Gravitācijas reste	VK 30	gb	1
4	Īscaurule no cink. Skārda D250, 800mm	OS3-250	gb	1
5	Izeja cauri ārsienas	kpl	kpl.	1
6	El. mantāžas materiāli		kpl.	1
N5 (virtuve , tvaika nosūcēju izvēlas Pasūtītājs)				
1	Gaisa vads no ner. Tērauda	TG125	m	3
2	Līkums 90°, apaļš g.v. (Komfovent)	ATIN-90-125	gb	1
3	Gravitācijas reste	VK10	gb	1
4	el.pievienojums 1f, 20v, 200w		kmpl	1
5	Izeja cauri ārsienai		kmpl	1
DN(keramikas krāsniņa)				
1	Gaisa vads no ner. Tērauda	TG80	m.	6
2	Līkums 45°, apaļš g.v. (Komfovent)	ATIN-90-80	gb	2
3	Jumtiņš virs šahtas	AHI-80	gb	1
4	Gaisa vada D80 ar ugunsdroš izolāciju izeja cauri ārsienai		kpl.	1
	Sastādītāja Dz.Grīvnieks			
	Sert.Nr.3-01557			