

PROJEKTA SERTIFIKĀTS

Aizsargājamā vieta: _____ Daudzfunkcionāli sociālo pakalpojumu centra "Zīle" sniegto pakalpojumu palielināšana

Telpu adrese: _____ Celtnieku ielā 12. Āne, Jelgavas novads

Telefona numurs: _____

Projektētāja vārds (nosaukums): _____ Gatis Keirišs, sert. Nr. 3-01697

Projektētāja adrese: _____

Telefona numurs: _____ 29357044 E-pasts: _____ gatiskeiriss@gmail.com

Kā noteikts standarta CEN/TS 54-14:2019 p.6.14, izpildītie projektēšanas darbi, uz kuriem attiecas šis sertifikāts, atspoguļoti rasējumos ar šādiem numuriem:

UATS-1; UATS-2; UATS-3; UATS-4; UATS-5; UATS-6; UATS-7;

Es (mēs) apliecinu(-ām), ka ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas projektu augstāk minētajās telpās esmu (esam) veicis (veikuši) es/mēs, un sistēmas projekts atbilst attiecīgajiem ieteikumiem, kas rekomendēti CEN/TS 54-14 (ieskaitot prasības, kas uzskaitītas saskaņā ar p.5.6 sagatavotajā dokumentācijā), izņemot tās atkāpes, kas saskaņotas atbilstoši CEN/TS 54-14:2019 p.4.3. un ir uzskaitītas zemāk.

Sistēmas tips (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma ar uztveršanas un kontroles paneli BENTEL J424-8

Personas paraksts, kas ir atbildīga par sistēmas projektu

Amats: *Elektronikas speciālists/projektētājs*, datums: *27.04.2026.*, *Gatis Keirišs* vārdā un uzdevumā