


UATS STRUKTŪRSHĒMA



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

-  Ugunsdrošības kontroles panelis
-  D1/2 Ugunsgrēka dūmu detektors
-  S1/1 Ugunsgrēka siltuma detektors
-  R3/1 Ugunsgrēka rokas signāldevējs
-  SR1 Trauksmes sirēna
-  Signalizācijas kabelis 2x0,8
-  Ugunsizturīgs kabelis E30 2x0,8



SIA "MILLAR"
Reģistrācijas Nr. 41503086660
18.novembra iela 321, Daugavpils
Tālr.: (+371) 26400692
e-pasts: millar.birojs@inbox.lv
Būvkomersanta reģ.Nr. 15467

PASŪTĪTĀJS: **DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBA**
Reģistrācijas Nr. 90000077325
Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

OBJEKTS: **ĒKAS BŪVNICĪBA LIELĀ STROPU EZERA PIEKRASTES ZONĀ, DAUGAVPILS**

ADRESE: Stropu iela 40, Daugavpils

KADASTRA NR.: 0500 027 0306

RASĒJUMS:
SKAIDROJOŠS APRAKSTS

IZSTRĀDĀJA:		MĒROGS: B/M
BŪVPR.VAD. BŪVPR.DAĻAS VAD. ARHITEKTS	ARVILS PUNDURS SERTIFIKĀTA NR.: 1-00213	PASŪT.NR.:
IZSTRĀDĀJA:		STAD.:
ANDRIS RABŠA SERTIFIKĀTA NR.: 3-00011		MARK.: UATS-3
DATUMS: 15.09.2024		LAPA NR.: 3
		LAPA SK.: 4