





SIENU, GRĪDU, PĀRSEGUMU, JUMTU TIPI					
Tips	Pielietojums	Skice	Sienas konstrukcija		Ēkas norobežojošp konstrukciju siltumcaurlaidības koeficients U, W/m²K
			Materiāls	Kārtas biezums, mm	
C-01	Cokols		• Atjaunojami esoši laukakmeņu mūra pamati* • Putupolistirols Tenapors Extra EPS 150 vai līdzvērtīgs analogs*	~600 100	U = 0,31 W/ (m²K)
	Kopā ēkā: 61.5 m²	* Skatīt norādes BK sadaļā.			
ĀS1	Ārsiena		• Atjaunojams māla pilnķieģeļu mūris* • Polistirola grafiņa granulas Λd=0,034W/m*K • Atjaunojams māla pilnķieģeļu mūris* • Māla javas apmetums	~140 ~160 ~140 20	U = 0,19 W/ (m²K)
	Kopā ēkā: 30.3 m²	* Skatīt norādes BK sadaļā.			
ĀS4	Ārsiena		• Atjaunojami / jauni fasādes apdares dēļi • Latojums 50x25 /gaisa šķirkārta/ • Kokšķiedru loksne ar spundi, ρ=230kg/m3 • Koka karkass 50x50, s=600mm / Celulozes vate Λd=0,04W/m*K • Atjaunojama guļšķautņu siena* • Māla javas apmetums uz skaliņu režģa	~30 25 25 50 ~180 20	U = 0,28 W/ (m²K)
	Kopā ēkā: 40.0 m²	* Skatīt norādes BK sadaļā. Spraugas starp šķautņiem aizdrīvēt ar kaņepju blīvlentām.			
ĀS5	Ārsiena		• Māla javas apmetums uz skaliņu režģa. • Atjaunojama guļšķautņu siena* • Koka karkass 50x50, (rh<15%), s=600mm / Celulozes vate Λd=0,04W/m*K • Tvaika izolācija ar sd=5m • Apmetuma dēļu klājs • Māla javas apmetums uz skaliņu režģa	20 ~180 50 25 20	U = 0,34 W/ (m²K)
	Kopā ēkā: 191.0 m²	* Skatīt norādes BK sadaļā. Spraugas starp šķautņiem aizdrīvēt ar kaņepju blīvlentām.			

Piezīmes:

- Mēri doti milimetros.
- Tvaika barjeru sadurvietas nolīmējamās ar līmēntām, kas paredzētas aktīvajām tvaika barjerām.
- Šo lapu skatīt kopā ar pārējām AR daļas lapām.

Pasūtītājs: Talsu novada pašvaldība reģ. Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201		Pasūtījuma (arhīva) Nr.: 647-09-2026
Objekts: Kubalu skolas - muzeja skolas ēkas restaurācija		Datums: 16.06.2026.
Adrese: "Kubalu skola", Sausteres ciems, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270 (kadastra Nr. 88500270053)		
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771, Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu ielā 26-13, Rīgā, LV-1012 Tālr. 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com		
Rasējums: Sienu, grīdu, pārsegumu, jumtu tipi		
Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte		
Izstrādāja: Alise Zagorska		
Marka: AR	Mērogs: b/m	Stadija: BP - 1. kārtā
Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 12	Lapa: AR-8 1K