


VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

1. Projekts izstrādāts 2017. gadā ņemot vērā Dundagas novada būvvaldes izdoto būvatļauju Nr.15-5/15-61 (17.12.2015.), kā arī spēkā esošos būvnormatīvus un citus normatīvos aktus. Projekts izstrādāts uz arhitektūras sadaļas zīmējumiem.
- 2.Dzeramā ūdens aprēķina daudzums: 0.7m³/dnn, 0.30m³/st, 0.46l/s
tai skaitā karstais ūdensvads : 0.15m³/st, 0.33l/s
3. Nepieciešamais spiediens: 23 m.
4. Aukstais un karstais ūdensvads ieprojektēts no trīssslāņu metāla - plastmasas caurulēm ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu.
5. Sadzīves kanalizācija ieprojektēta no PVC kanalizācijas caurulēm.
6. Auksto ūdensvadu izņemot pievadus pie sanierīcēm jāizolē. Izolācijas materiāls porgumijas pretkondensāta izolācija b = 12mm aukstam ūdensvadam, akmens vates čaulas karstam ūdensvadam.
7. Aukstā un karstā ūdensvada caurules grīdas konstrukcijā aizsargčaulā.
8. Montējot plastmasas caurules jāņem vērā ražotājfirmas montāžas instrukcijas un noteikumi.

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

	Aukstā ūdensvada cauruļvads no daudzslāņu kompozītmateriāla cauruļvads
	Karstā ūdensvada cauruļvads no daudzslāņu kompozītmateriāla cauruļvads
	Sadzīves kanalizācijas cauruļvads
	Tīrīšanas lūka
	Revīzija
	Noslēgarmatūra
	Cauruļvada diametra / izmēra maiņa
	Grīdas traps ar pievienojumu DN 70
	Sadzīves kanalizācijas stāvvads
 	Mazgātne
 	Klozetpods ar skalojamo tvertni
 	Virtuves izlietne
	Trauku mazgājamā mašīna
	Veļas mazgājamā mašīna

ZĪMĒJUMU SARAKSTS

Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes
UK - 1	Vispārīgie rādītāji	
UK - 2	1. stāva plāns ar ūdensvada un kanalizācijas tīkliem	
UK - 3	Jumta stāva plāns ar ūdensvada un kanalizācijas tīkliem	
UK - 4	1. stāva plāna fragments ar ūdensvada un kanalizācijas tīkliem 1. kārtā	
UK - 5	Jumta stāva plāna fragments ar ūdensvada un kanalizācijas tīkliem 1. kārtā	
UK - 6	Aukstā un karstā ūdens shēma, sadzīves kanalizācijas griezumi 1. kārtā	
UK - 7	1. stāva plāna fragments ar ūdensvada un kanalizācijas tīkliem 2. kārtā	
UK - 8	Aukstā un karstā ūdens shēma, sadzīves kanalizācijas griezumi 2. kārtā	
UK - 9	1. stāva plāna fragments ar ūdensvada un kanalizācijas tīkliem 3. kārtā	
UK - 10	Aukstā un karstā ūdens shēma, sadzīves kanalizācijas griezumi 3. kārtā	

Pielikumā specifikācijas uz 6 (sešām) lapām

IZMANTOTO NORMATĪVU UN DOKUMENTU SARAKSTS

1. LBN 221 - 15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"
2. LBN 222 - 15 "Ūdensapgādes būves"
3. LBN 223 - 15 "Kanalizācijas būves"

Dundagas novada būvvalde Kubalu skolas – muzeja restaurācijai 2015. gada 7. decembrī izdeva būvatļauju Nr. 15-5/15-61, un 2017. gadā tika izstrādāts un akceptēts būvprojekts.

2017. gadā izstrādātais būvprojekts ēkas īpašnieka finanšu iespēju ietekmē 2019. gadā sadalīts divās kārtās, tomēr arī projekta realizācijas sadalījums divās kārtās līdz šim nav palīdzējis, un laikā kopš 2019. gada, kad tika izveidotas divas projekta kārtas, ēkas īpašniekam tā arī nav izdevies piesaistīt finansējumu ēkas atjaunošanai.

Domājot par kultūras mantojuma saglabāšanas iespējām, 2026. gadā Talsu novada pašvaldība sastādījusi Projektēšanas uzdevumu projektēšanas un būvniecības dokumentācijas izstrādei "Kubalu skolas – muzeja skolas restaurācija", tajā nosakot, ka būvdarbi tiks organizēti 4 (četrās) būvdarbu kārtās.

Ar skolas ēku saistītos teritorijas inženiertīklus arī paredzēts izbūvēt no jauna. 2026. gadā izstrādātais būvprojekta sadalījums kārtās neparedz izmaiņas 2017. gadā izstrādātajos lietotāja ārējo inženiertīklu risinājumos.

Ar teritorijas tīklu izbūvi saistītie būvdarbi tiks veikti atsevišķas būvdarbu kārtas ietvaros. Pirms šādas būvdarbu kārtas 2017. gadā izstrādātie lietotāja ārējo inženiertīklu risinājumi jāaktualizē uz atbilstoši aktualizēta topogrāfiskā plāna.

Muzeja apmeklētāju plūsmas, krājuma saglabāšanas un muzeja speciālistu darba apstākļu

uzlabošanai 2026. gadā izstrādātajā būvprojektā attiecībā pret 2017. gadā izstrādāto būvprojektu

paredzēti nelieli ēkas iekšējā iedalījuma grozījumi.

2026.gadā izstrādātais būvprojekts un tā sadalījums kārtās skar tikai ēkas iekšējos inženiertīklus.

Pasūtītājs: Talsu novada pašvaldība reģ. Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201	Pasūtītāja Nr.: 647-09-2026	Rasējums: Vispārīgie rādītāji		
	Datums: 16.06.2026.			
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771, Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu iela 26-13, Rīga, LV-1012 Tāl. 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com		Būvprojekta daļas vad.: Aija Gaile		
Objekts: Kubalu skolas - muzeja skolas ēkas restaurācija	Izstrādāja: Aija Gaile			
	Marka: UK	Mērogs: b/m	Stadija: BP	
Adrese: "Kubalu skola", Sausteres ciems, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270 (kadastra Nr. 88500270053)	Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 10	Lapa: UK-1	