

**Latvijas Nacionālā mākslas muzeja organizētais atklāts konkurss
ID Nr. LNMM 2026/7**

**Klimata nodrošināšanas iekārtu apkopes, remonta un BMS pielāgošanas un
uzraudzības pakalpojumi LNMM galvenajā ēkā, Rīgā, J. Rozentāla laukumā 1**

Kandidātu jautājumi un iepirkumu komisijas sniegtās atbildes – Nr. 1.

Jautājums saņemts: EIS, 10.07.2026, 14:11

1. jautājums

Tehniskās specifikācijas 4.15.6. punktā minēto prasību “*Pretendentam jānodrošina vismaz 1 (vienu) sertificētu speciālistu līdzdalību līguma izpildē, kuri spēj nodrošināt vadības automātikas sistēmu (VAS) apkopi, t. sk. vadības kontrolieru (DEOS Alerton) nomaiņu un to pārprogrammēšanu izmantojot programmēšanas vadības sistēmas. Speciālistiem pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir jābūt darba pieredzei objektā, kurā veikta apkalpošana vadības kontrolieriem – (DEOS Alerton)*”.

No tehniskās specifikācijas 1.1., 1.2. un 1.3. punktiem izriet, ka objektā tiek izmantotas divas atšķirīgas BMS platformas – ALERTON (ALERTON ASCENT, VLC kontrolieri) un DEOS (DEOS OPEN EMS 810/12 un DEOS vadības kontrolieri).

Lūdzam precizēt nolikumā lietoto apzīmējumu "DEOS Alerton", jo no pārējās tehniskās specifikācijas informācijas izriet, ka objektā tiek izmantotas divas atsevišķas BMS platformas – DEOS un ALERTON ASCENT. Lūdzam norādīt, vai ar minēto apzīmējumu ir domāta abu šo sistēmu apkope, kontrolieru nomaiņa un pārprogrammēšana.

1. Komisijas atbilde

LNMM Galvenajā ēkā Rīgā, Jaņa Rozentāla laukumā 1 tiek ekspluatētas divas atšķirīgas vadības automātikas sistēmu (VAS/BMS) platformas – **DEOS** un **ALERTON ASCENT**, kuras nodrošina dažādu inženiertehnisko sistēmu darbību.

DEOS	ALERTON ASCENT
siltummezgla vadība;	vizualizācijas servera (Compass 1.4) darbība, tai skaitā vizualizācija, Trendlog un trauksmju (Alarms) apstrāde
UPS sistēmas uzraudzība	lokālo kontrolieru darbība, nodrošinot telpu klimata regulēšanu
aukstumapgādes mezgla vadība	mitrināšanas un sausināšanas sistēmu vadību
BACnet integrācija ar daļu Menerga iekārtu	VAV vārstu vadību
KNX integrācija	apgaismojuma vadību
Modbus integrācija	trauksmju apstrādi
ventilācijas iekārtu vadība	ventilācijas iekārtu un nosūces ventilatoru vadību.
skaitītāju uzraudzība	
dīzeļģeneratora uzraudzība	

Iepirkuma apjomā ir darbs ar abām sistēmām un Pretendentam jābūt speciālistiem, kuriem ir pieredze gan darbā ar DEAO, gan ALERTON ASCENT.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

R. Joņins