

**Par atklāta konkursa
“BIOLOĢISKĀS ATTĪRĪŠANAS STACIJAS “DAUGAVGRĪVA” TRĪS OTRREIZĒJO
NOSTĀDINĀTĀJU ATJAUNOŠANA RĪGĀ, DZINTARA IELĀ 60”
(IDENTIFIKĀCIJAS NR. RŪ–2026/23)
nolikumu**

Rīgā, 2026.gada 23.jūlijā

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta konkursa “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” trīs otrreizējo nostādinātāju atjaunošana Rīgā, Dzintara ielā 60”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2026/23, nolikumu:

Jautājums Nr.1:

Par otrreizējā nostādinātāja 04R06 esošo tekņu materiālu

Apsekojot otrreizējo nostādinātāju 04R06 (12. kārtā), konstatēts, ka esošās teknes ir izgatavotas no metāla. Vienlaikus lokālās tāmes Nr. 12.2 pozīcijā Nr. 2 attiecīgie darbi norādīti kā darbi ar betona tekņēm. Lūdzam precizēt vai finanšu piedāvājums sagatavojams atbilstoši lokālajā tāmē norādītajam risinājumam, proti, paredzot betona teknes un ar tām saistītos darbus, vai tomēr pretendents jāņem vērā objektā faktiski esošās metāla teknes?

Atbilde Nr. 1:

Pasūtītājs apstiprina, ka otrreizējā nostādinātāja 04R06 (12. kārtā) esošās teknes faktiski ir izgatavotas no metāla un būvprojekta ietvaros paredzēta to demontāža. Finanšu piedāvājums sagatavojams atbilstoši publicētajai finanšu piedāvājuma veidnei. Darbu izpildes laikā norēķini tiks veikti par faktiski izpildītajiem darbiem atbilstoši līguma nosacījumiem.

Jautājums Nr.2:

Par elektroapgādes pievadu izbūvi

Iepirkuma finanšu piedāvājuma tāmēs nav norādīta atsevišķa pozīcija jauna elektroapgādes pievada izbūvei, lai gan šādi darbi ir norādīti Nolikuma 12. pielikumā ietvertā būvprojekta 4. sējuma ELT sadaļas rasējumā “BASD PST SST EL trase EL-16”, izmaiņas datētas ar 2017. gada 27. martu. Saskaņā ar minēto rasējumu jaunais elektroapgādes pieslēgums ir paredzēts līdz sadales kamerai pie 9. kārtas otrreizējā nostādinātāja. Lūdzam precizēt, ja minētie darbi neietilpst iepirkuma priekšmetā, vai Pasūtītājs līdz atjaunoto nostādinātāju ieregulēšanas un palaišanas brīdim nodrošinās nepieciešamo elektroapgādi.

Atbilde Nr. 2:

Pasūtītājs informē, ka finanšu piedāvājuma veidnē LOK_10.4 veikts labojums, iekļaujot jauna elektroapgādes pievada izbūves darbus. Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā aktualizētā finanšu piedāvājuma veidne.

Lūdzam skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

Jautājums Nr.3

Par piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu

Ņemot vērā iepirkuma priekšmeta tehnisko sarežģītību un ievērojamo darbu apjomu, kā arī nepieciešamību detalizēti izvērtēt būvprojektu, tehnisko specifikāciju un līguma projekta nosacījumus, lūdzam Pasūtītāju pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu par 3 nedēļām.

Papildu laiks ir nepieciešams, lai ieinteresētie piegādātāji varētu pilnvērtīgi veikt tehnisko risinājumu, darbu apjomu un ar līguma izpildi saistīto risku izvērtēšanu, saņemt nepieciešamos materiālu, iekārtu

un apakšuzņēmēju piedāvājumus, kā arī sagatavot pamatotu, precīzu un konkurētspējīgu tehnisko un finanšu piedāvājumu.

Termiņa pagarināšana veicinātu kvalitatīvāku piedāvājumu sagatavošanu, mazinātu neprecīzu aprēķinu un nepilnīgi izvērtētu tehnisko risinājumu risku, kā arī sekmētu plašāku piegādātāju konkurenci.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam izvērtēt iespēju veikt attiecīgus grozījumus iepirkuma dokumentācijā un pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

Atbilde Nr. 3:

Pasūtītājs informē, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts **līdz 2026.gada 31.augusta plkst.10.00.**

Lūdzam skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

*Papildus Pasūtītājs informē, ka Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks **2026.gada 11.augustā plkst.11:00** Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, Lielajā zālē (300.telpa).*

Lūdzam skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.