






Fragments - 2 stāvs



Fragments - 1 stāvs



Rasējumu saraksts.		
Nr.	Nosaukums	Rasējums
1	Kods " EL ". Vispārīgie dati. Darbu apjomi - specifikācija. Elektroietaisies plāns.	EL - 1

Raž. / Izplat.	Nosaukums	Mērv.	Daudz.
Spēka elektroietaisēm			
" Noark "	Automātslēdzis Ex9BN, 1p, C16A, 250V;	gb.	1
" Eselo "	Kabelis ar vara dzīslām NYM - 3* 2,5 mm2;	m.	25
" Eselo "	Gofrēta PVC caurule FFKuM - 25;	m.	10
" Eselo "	Kabeļkanāls PVC CK-20x30mm;	m.	12
	Palīgmateriāli spēka elektromontāžai	kompl.	1
	Elektriskie mērījumi un tehniskā dokumentācija	kompl.	1

Lifta " Vimec EA7 " elektropieslēgums ēkas grupu sadalnē, uzstādot 1-fāzu aizsardzības automātu C16A. Lifta vadības bloku nobarot ar Cu-3x2,5mm2 kabeli, montējot to pa ēkas konstrukcijām un aizsargājot ar PVC kabeļkanāliem un lokanām PVC aizsargcaurulēm pacēlāja rāmja iekšējās konstrukcijās.

Pielietotie standarti.

1. LBN 261 - 07 " Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve ".
2. LVS EN 12464 -1 " Gaisma un apgaismojums. Darba vietu apgaismojums."
3. LVS STK 44 " Izbūves noteikumi lietotāju elektroietaisēm līdz 1 kV ".
4. LVS EN 50173 " Elektrokabeļu sistēmu projektēšana ".

Pieņemtie apzīmējumi.

- grupu sadale
- vadības bloks
- elektrodzinējs
- spēka kabelis
- PVC kabeļu kanāls;

Pasūtītājs: CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA	
Projektētājs: SIA " BUVPROJEKTS "	J.Poruka iela 8-108, Cēsis, LV-4101; tālr.: 29259513, e: buvprojekts@gmail.com, Būvkomers. reģ. Nr. 3195-R
Būvprojekts: Pacēlāja ierīkošana ēkā ar kad.apz. 4296 005 0193 001 <i>"Kalna Bērzaies", Zaube, Zaubes pagasts, Cēsu novads</i>	Pasūtījuma nr. 17 - 2026
Rasējums: EL pieslēguma principiālā shēma	Stadija BP
	Marka EL
	Lapa 1
	Lapas 1
	Mērogs
	Arhīva nr. 17 - 26
Projektēja Ints Juknevičs	22.05.2026 REVĪZIJA