


Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem (10.08.2026.)

Nr.p.k.	Jautājums	Atbilde
	Jautājumi par atklāta konkursa “Būvn. ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība RMMT sporta un mācību korpusu sanitāro mezglu un inženierkom. pārbūvei un pieguļošās teritorijas pielāgošanai vides pieejamībai” Id. Nr. VIAA 2026/43 ERAF RMMT (turpmāk – Atklāts konkurss) nolikumu un tā pielikumiem:	
1.	Iepazīstoties ar tehnisko uzdevumu, radās jautājums par lifta kabīni. Ņemot vērā, ka lifta šahta ir paredzēta stiklota, lūdzam precizēt, kādu kabīnes risinājumu vēlas Pasūtītājs: no nerūsējošā tērauda, daļēji stiklotu vai pilnībā stiklotu?	Pasūtītājs nav izvirzījis specifiskas prasības lifta kabīnei. Tomēr ņemot vērā, ka lifta šahta paredzēta stiklota, lifta kabīnei būtu jābūt daļēji vai pilnībā stiklotai. Pasūtītājam vēlāmākais risinājums lifta kabīnei būtu pilnībā stiklota.
2.	Iepazīstoties ar tehnisko uzdevumu, radās jautājums par lifta pieturu skaitu. 6.2. pielikuma 9.5. punktā norādīts, ka nepieciešamas piecas pieturas vienā pusē, savukārt pievienotajā fotofiksācijā ir redzamas tikai četras pieturas. Lūdzam pasūtītāju precizēt, cik pieturas paredzētas liftam.	Atbilstoši telpu plānojumam objektā jābūt 5 lifta pieturām, kas atbilst ēkas virszemes stāvu skaitam. Norādītajā fotofiksācijā ir redzami 4.stāvi, taču zem grīdas līmeņa ir vēl viens ēkas virszemes stāvs, kur paredzēta lifta pietura.



Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa “Būvn. ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība RMMT sporta un mācību korpusu sanitāro mezglu un inženierkom. pārbūvei un pieguļošās teritorijas pielāgošanai vides pieejamībai” Id. Nr. VIAA 2026/43 ERAF RMMT, sastāvdaļa.

		Papildus norādām, ka saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma 9.3. punktu pretendentiem ir noteikta obligāta būvobjekta apskate , lai samazinātu neparedzamu izmaksu rašanās risku līguma izpildes laikā un sagatavotu faktiskajai situācijai objektā atbilstošus piedāvājumus.
--	--	--

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa “Būvn. ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība RMMT sporta un mācību korpusu sanitāro mezglu un inženierkom. pārbūvei un pieguļošās teritorijas pielāgošanai vides pieejamībai” Id. Nr. VIAA 2026/43 ERAF RMMT, sastāvdaļa.