

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA ŪKT DAĻAI
Ūdensapgāde

Nr.p.k.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	2	3	4	5
Ū1 sistēma				
1	PE ūdensvada caurule, spiediena klase PN 10 OD63, iebūve būvgrāvī līdz 2.0m dziļumā	m	86	
2	PE ūdensvada caurule, spiediena klase PN 10 OD50, iebūve būvgrāvī līdz 2.0m dziļumā	m	44	
3	Ūdensvada aizsargčaula PE-HD D110	m	10	
4	Ūdensvada demontāža d150	m	20	
5	Darba būvbedre 3mx4mx2m	vieta.	2	
6	Ūdensvada izbūve ar caurduri	m	10	
7	Smilts pabērums	m ³	5	
Ūdens urbums				
1	Konteiners Ft 20 (2,4x6,0x2,5m)	kompl.	1	
2	Kompresors	komp.	1	
3	Atdzelžošanas filtri WATEX FA-600x2	gab.	1	
4	WATEX CMS 24 TWIN sāls tvertne	gab.	1	
5	WATEX CMS 24 TWIN mīkstinātājs	gab.	1	
6	Krāns analīžu ņemšanai	gab.	1	
7	Vienvirziena vārsts	gab.	1	
8	Aizbīdnis	gab.	1	
9	Atgaisotājs	gab.	1	
10	Ūdens urbums ar sūkni GRUNDFOS SQE 5-60	gab.	1	
11	Elektrības pieslēgums	gab.	1	
12	Nožogojums ap urbuma ņemšanas vietu	m	62	
13	Cauruļu un veidgabalu stiprinājumi	kompl.	1	
Ū1-2 aka				
1	Esošās akas rekonstrukcija. Hidroizolācija pilnā apjomā. Kāpšļu un akas vāka rekonstrukcija.	vieta.	1	
2	Atloku adapters DN50mm	gab.	1	
3	Atloku aizbīdnis DN50mm	gab.	1	
4	Atloku aizbīdnis DN40mm	gab.	1	
5	Atloku trejgabals DN50x40mm	gab.	1	
6	Atloku trejgabals DN50x50mm	gab.	1	
7	Tērauda pāreja PE x tērauds OD63xDn50mm	gab.	1	
8	Tērauda pāreja tērauds x PE Dn40xOD50mm	gab.	1	
9	Noslēgatlöks DN50mm	gab.	1	

Kanalizācija				
1	PP sadzīves kanalizācijas caurule komplektā ar uznavu un blīvumiju, ieguldes klase SN8 (T8) DN110	m	4	
2	Infiltrācijas kasetes 7m3	gab.	1	
3	Cauruļu un veidgabalu stiprinājumi	komp.	1	

Piezīmes:

1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālpānu un profiliem.
2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu, un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfīrmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Projektētos materiālus un iekārtas drīkst aizstāt ar analogiem izstrādājumiem, taču tiem ir jābūt sertificētiem.
5. Labiekārtošanas darbi nav iekļauti specifikācijā.

Sagatavoja :

K. Lūsis