IEPIRKUMS

Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana, kanalizācijas sūkņu staciju un to elektroapgādes pieslēgumu izbūve Jaunolaines ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā
(identifikācijas Nr. AS OŪS 2026/03_SPS)
komisijas sēdes protokols Nr.6

Olainē, Kūdras ielā 27 2026.gada 30.jūlijā

Iepirkuma komisija: izveidota ar AS "Olaines ūdens un siltums" 2026.gada 1. jūnija rīkojumu Nr. P-189 "Par iepirkumu komisijas izveidošanu".

Sēdē piedalās:

Komisijas priekšsēdētājs: **Viesturs Liepa** – valdes loceklis
Komisijas locekļi: **Mārcis Mazurs** – valdes priekšsēdētājs
Terēzija Sola - juriste
Komisijas sekretāre: **Zanda Ģērmane** – kvalitātes vadības sistēmu speciāliste

Protokolē: komisijas sekretāre Z.Ģērmane
Komisijas sēdi vada iepirkumu komisijas priekšsēdētājs V. Liepa

Iepirkuma priekšmets: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, kanalizācijas sūkņu staciju un to elektroapgādes pieslēgumu izbūve Jaunolaines ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā.

Darba kārtība: atbilžu sniegšana uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem.

Iepirkuma komisijas sekretāre Z.Ģērmane informē, ka elektroniski EIS saņemts ieinteresētā Piegādātāja jautājuma par iepirkuma dokumentāciju, uz kuru iepirkuma komisijai ir jāsniedz atbilde.

Jautājums:

1.jautājums. Lūgums papildināt tāmi ar iztrūkstošajiem apjomiem Ū1 sadaļā.

- *Jo attiecīgi ir:*

Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensvada OD110 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 2,00 m*	*m*	*4501.14*
Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷ 2,00m; caurules montāža un ar to saistītie darbi	*m*	*4501.14*

Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensvada OD110 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 2,00 m (atzari hidrantiem)*	*m*	*9.80*
Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷ 2,00m; caurules montāža un ar to saistītie darbi (atzari hidrantiem)	*m*	*9.80*

Caurule SDR17 PE100 OD32 PN10; H÷2,0m; caurules montāža un ar to saistītie darbi	*m*	*1741.40*

Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes OD32 tīklu pievadu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 2,00 m*	*m*	*1741.40*

- *Bet 15. pozīcijai nav uzrādīti rakšanas darbi*

Caurule SDR17 PE100 OD32 PN10; H÷2,0m; caurules montāža un ar to saistītie darbi (ūdensvada izbūve no sarkanās līnijas līdz zemes virsmai)	*m*	*891.00*

Atbilde:

Komisija skaidro, ka Pozīcijai Nr.15 nav nepieciešami rakšanas darbi, jo tas ir vertikālais posms no īpašuma robežas līdz zemes virsmai. Būvējot pievadu no maģistrāles līdz īpašuma robežai (pozīcija Nr.14) jau ir izrakta tranšeja un tajā tiek izbūvēta šī Pozīcijas Nr.15 cauruļvads.

Ņemot vērā skaidrojumu, komisija papildinājumus tāmē neveic.

Ņemot vērā augstāk minēto, komisija vienbalsīgi "par" nolemj: sniegt atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju jautājumiem atbilstoši IUB Vadlīnijās noteiktajai kārtībai un publicēt atbildes EIS pasūtītāja profilā.

Komisijas priekšsēdētājs:	_____	V.Liepa
Komisijas locekļi:	_____	M.Mazurs
	_____	T.Sola
Komisijas sekretāre:	_____	Z.Ģērmane