

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem (17.08.2026.)

Nr.p.k.	Jautājums	Atbilde
	Jautājumi par atklāta konkursa “Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma tehniskās apkopes punkta ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” Id. Nr. VIAA 2026/41 ERAF VTDT (turpmāk – Atklāts konkurss) nolikumu un tā pielikumiem:	
1.	Lūdzu precizēt prasības attiecībā uz ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas (UATS) sistēmas izbūvi. Tā kā darba uzdevumā šāda prasība nav iekļauta, bet saskaņā ar LBN 201-15 185.2. punktu UATS ir obligāta V lietošanas veida būvēs ar stāvu kopējo platību virs 200m ² , lūdzam skaidrot, vai pretendentiem ir jāparedz UATS sistēmas izbūve, un attiecīgi precizēt tehniskās specifikācijas prasības.	Veikti papildinājumi Atklāta konkursa nolikuma 6. pielikumā “Darba uzdevums (ar pielikumiem)”, iekļaujot prasības par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas (UATS) sistēmas demontāžu un atpakaļ montāžu.
2.	Lūdzam precizēt darba uzdevuma prasību attiecībā uz paceļamo sekciju vārtu kopējo siltuma caurlaidības koeficientu $U \leq 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Vēršam uzmanību, ka sekciju vārtiem ar iebūvētām ieejas durvīm tehniski nav iespējams nodrošināt siltuma caurlaidības koeficientu zemāku par 1,0 W/(m ² K). Lūdzam attiecīgi precizēt tehniskās specifikācijas prasības šādam vārtu izpildījumam.	<p>Pasūtītājs norāda, ka prasība paceļamajiem vārtiem nodrošināt siltuma caurlaidības koeficientu $U \leq 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ir noteikta, pamatojoties arī uz izstrādāto Atklāta konkursa nolikuma 6. pielikuma “Darba uzdevums (ar pielikumiem)” 4. pielikuma “Energosertifikāts” sadaļā par energoefektivitātes pasākumu kopumu 5. punktā, kurā paredzēta esošo koka un sekciju vārtu nomaiņa, jaunajiem vārtiem nosakot siltuma caurlaidības koeficientu $U \leq 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, kā arī telpās, kurās nav ieejas durvju, paredzot iebūvētas ieejas durvis.</p> <p>Pēc Pasūtītāja rīcībā esošās informācijas tirgū ir pieejami vairāku ražotāju sekciju vārtu risinājumi, kuriem iespējams nodrošināt noteikto siltuma caurlaidības koeficientu, tostarp risinājumi ar iebūvētām ieejas durvīm.</p>

Lūdzam pievērst uzmanību:

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa “Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma tehniskās apkopes punkta ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” Id. Nr. VIAA 2026/41 ERAF VTDT, sastāvdaļa.

1) Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2026. gada 4. septembra plkst. 10.00.

2) Veikti grozījumi Atklāta konkursa nolikuma dokumentācijā.

Sagatavojot piedāvājumu, lūdzam ņemt vērā aktualizēto Atklāta konkursa nolikuma dokumentāciju.

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa “Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma tehniskās apkopes punkta ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autorizraudzība” Id. Nr. VIAA 2026/41 ERAF VTDT, sastāvdaļa.