6 kab. JE-HH-FE 180/E30 2x1.0
zonas 10A, 10B, 11A, 11B, 12A, 12B
uz BIS skapi 1. stāvā

11. zona

12. zona

10. zona

11A/1 1.5W
11A/2 1.5W
11A/3 1.5W
11A/4 1.5W
11A/5 1.5W
11A/6 1.5W
11A/7 1.5W
11A/8 1.5W
11A/9 3W
11A/10 6W
11B/1 1.5W
11B/2 6W
11B/3 1.5W
11B/4 1.5W
11B/5 1.5W
11B/6 1.5W
11B/7 1.5W
11B/8 3W
11B/9 1.5W
11B/10 1.5W
12A/1 1.5W
12A/2 1.5W
12A/3 1.5W
12A/4 3W
12A/5 6W
12A/6 1.5W
12A/7 1.5W
12A/8 1.5W
12A/9 1.5W
12A/10 1.5W
12A/11 1.5W
12A/12 1.5W
12A/13 1.5W
12B/1 1.5W
12B/2 6W
12B/3 6W
12B/4 1.5W
12B/5 1.5W
12B/6 1.5W
12B/7 1.5W
12B/8 1.5W
12B/9 1.5W
12B/10 1.5W
12B/11 1.5W
12B/12 6W
10A/1 3W
10A/2 1.5W
10A/3 3W
10A/4 3W
10B/1 3W
10B/2 1.5W
10B/3 1.5W
10B/4 1.5W
10B/5 3W
10B/6 1.5W
10B/7 3W
10B/8 3W
10B/9 1.5W

APZĪMĒJUMI:

	sienas skaļrunis ar EVAC spaili, jauda 1.5, 3 vai 6 W
	skaļrunu kabelis JE-H(St)H-FE180/E30 2x1.0
6.0,3.0,1.5W	*skaļruņa jauda*
	Skaļruņa numurs
10A/1	*izziņošanas sistēmas zonas numurs* *pieslēgums A* *skaļruņa numurs zonā*
10B/2	*izziņošanas sistēmas zonas numurs* *pieslēgums B* *skaļruņa numurs zonā*

STACIONĀRA ĒKAS 2.STĀVS

PROJEKTĒTĀJS:	PASŪTĪTĀJS: SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca"			PASŪT./ARHĪVA NR.: 10/10-2022.DAS/Ā-2
HEINEX	BŪVOBJEKTS: Dobeles un apkārtnes slimnīca			STADIJA: IZPILDDOKUMENTĀCIJA
SIA "HEINEX", REĢ.NR.: 41203027371, Juridiskā adrese: BRĒMENES IELA 17, PIKALNE, SALASPILS NOV., LV-5015 info@heinex.lv www.heinex.lv	ADRESE: Ādama iela 2, Dobele, Dobeles novads			FAILA NR.: 22.07.23 BISS Dobeles apkartnes slimnica.dwg
	SATURS: Centralizētā balss izziņošanas sistēma, BIS			
	RASĒJUMS: Stacionāra ēkas 2.stāvs ar BIS tīkliem			DAĻA: ESS-CI-2 RAS. NR.
	AUTORI	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
	PROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS	A.GEŅDIKOVS		08.2023 DATUMS 02.08.2023
				MĒROGS A1 1:100
	IZSTRĀDĀJA	A.GEŅDIKOVS		08.2023 LAPAS NR. 7

Projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un/vai celtniecībai bez saskaņošanas

@A1