

ATKLĀTAM KONKURSAM Nr. LBTU 2026/61/ak-B

“Objektu (patvertņu) pielāgošana civilās aizsardzības vajadzībām LBTU ēkās. Būvdarbi.”

PAPILDU INFORMĀCIJA Nr. 1

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes iepirkumu komisija 27.07.2026. saņēma vēstuli ar jautājumiem EIS sistēmā par LBTU konkursa ***“Objektu (patvertņu) pielāgošana civilās aizsardzības vajadzībām LBTU ēkās. Būvdarbi.”*** (id.Nr. LBTU 2026/61/ak-B) tehniskās specifikācijas prasībām.

Vēstulē uzdotie jautājumi un atbildes:

1.jautājums

Par lokālo tāmi Nr. 2, pozīciju Nr. 4

Pozīcijā Nr. 4 “Ugunsdrošu, militārās darbības rezultātā izraisītu sprādziena viļņa aizsardzību nodrošinošu durvju montāža, durvju kārbu noenkurojot nesošajā dzelzsbetona konstrukcijā...” nav norādīta mērvienība un darbu daudzums.

Lūdzam precizēt minētās pozīcijas mērvienību un daudzumu, kā arī publicēt koriģētu finanšu piedāvājuma veidlapu, lai visi pretendenti varētu sagatavot savstarpēji salīdzināmus piedāvājumus.

Atbilde:

Pozīcijā Nr.4 jāparedz mērvienība **“gb”**, darbu daudzums **3.** (precizēts Drba uzdevums, Pielikums Nr.5).

2.jautājums

Par lokālo tāmi Nr. 3, pozīciju Nr. 3

Lokālās tāmes pozīcijā Nr. 3 paredzēta “Ugunsdrošu EI 30, triecienizturīgu durvju D-2 iebūve...” un ugunsdroša stikla vai stikla paketes izbūve virs durvīm. Vienlaikus būvprojektā, pēc mūsu izpratnes, ir paredzētas tikai ugunsdrošas durvis, nenorādot prasību par triecienizturību.

Lūdzam skaidrot, kura iepirkuma dokumentācijas prasība pretendentam ir saistoša un pēc kāda risinājuma jāvadās, sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu:

- *jāparedz EI 30 ugunsdrošas un triecienizturīgas durvis atbilstoši lokālajai tāmei;*
- *vai jāparedz tikai EI 30 ugunsdrošas durvis atbilstoši būvprojektam.*

Atbilde:

Jāparedz tikai EI 30 ugunsdrošas durvis atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai.