

**Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums**

***“Atkritumu konteineru novietņu moduļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Dobeles pilsētā”***

**identifikācijas numurs DNP 2026/49**

**Komisijas 06.08.2026. skaidrojumi**

Dobeles novada pašvaldība Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija) informē, ka 06.08.2026. Elektroniski e-pastā tika iesniegts jautājums Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkumā “Atkritumu konteineru novietņu moduļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana *Dobeles pilsētā*”, *identifikācijas numurs DNP 2026/49*, kurš ir izskatīts un sagatavots skaidrojums.

**Jautājums:**

Lūdzu precizēt tehniskās specifikācijas **3.4. punktu "Vārti un furnitūra"**.

Specifikācijā ir norādīts, ka novietnes aprīkojamas ar veramiem vārtiem un furnitūrai jābūt paredzētai izmantošanai āra apstākļos, taču nav noteikts, pēc kāda principa vārtiem jābūt aizveramiem un fiksējamiem.

Lūdzam precizēt, vai Pasūtītājam ir paredzētas konkrētas prasības attiecībā uz vārtu aizvēršanas mehānismu (piemēram, ar piekaramo slēdzeni, cilindrslēdzeni, aizbīdni, automātisku aizvērēju vai citu risinājumu), vai arī pretendents var piedāvāt tehniski pamatotu risinājumu, kas nodrošina drošu un funkcionālu vārtu ekspluatāciju.

**Skaidrojums:**

Novietnēm paredzēti veramie vārti ar aizbīdni. Aizbīdnim jābūt paredzētam lietošanai āra apstākļos, nodrošinot drošu vārtu aizvēršanu un fiksāciju, kā arī ērtu un vienkāršu atvēršanu un aizvēršanu ikdienas ekspluatācijas laikā. Risinājumam jānodrošina, lai atkritumu apsaimniekošanas personāls varētu bez apgrūtinājumiem piekļūt novietnei.

Papildu prasības attiecībā uz konkrētu slēgmehānisma veidu nav.