SIA "Rīgas meži" iepirkumu komisijas atbilde uz ieinteresētā pakalpojuma sniedzēja jautājumu

Iepirkuma nosaukums – **Celiņu apgaismojuma (lampiņu virteņu) uzstādīšana kultūras un atpūtas parkā "Mežaparks"**

Iepirkuma ID Nr. SIA RM 2026/57

Atbilde sagatavota 03.08.2026

03.08.2026. uz Komisijas e-pastu iepirkumi@rigasmezi.lv saņemts ieinteresētā pakalpojuma sniedzēja jautājums:

"Labdien,

Finanšu piedāvājuma 5.punktā nav norādīts nepieciešamais spuldžu daudzums. Vai arī 4.punktā minētās virtenes patronu skaits.

Ja kopējo virtenes garumu 1000 m var nodrošināt ar vienu vai diviem pieslēguma punktiem, vai ir nepieciešams izvilkt 1000m barojošo kabeli?"

Komisijas atbilde:

Komisija skaidro, ka finanšu piedāvājumā nav norādīts nepieciešamas patronu un spuldžu skaits, jo iepirkuma tehniskās specifikācijas 4.5.1. punktā ir norādīts, ka LED virtenes jānodrošina ar E27 patronām un jānodrošina 130-150 spuldzes uz 100 m virteni. Proti, 130-150 E27 patronas ar spuldzēm uz 100 m jeb 1300-1500 E27 patronas ar spuldzēm uz 1000 m, kas ir viss trases garums.

Atsaucoties uz iepirkuma tehniskās specifikācijas 4.4.2. punktu, barojošā elektrokabeļa uzstādīšana jāierīko visā trases garumā.

Atbildi saskaņā ar Komisijas lēmumu sagatavoja Komisijas locekle un sekretāre K. Ķīse