

Ventilācijas iekārtu raksturojums

Sistē- mas apzī- mējums	Sk.	Sistē- mas tips	Ventilators (Ventagregāts)			Dzinējs		Filtrs	Siltuma utilizators		Piezīmes
			Tips	L, m ³ /h	H, Pa	Tips	N, kW	Tips	Tips	efektivitāte, %	
P1N1	1	pieplūde		200	150		0.91	F7	rotoru	84	
		nosūce		200	150		0.66	M5			
N2	1	nosūce		100	30						

AVK markas rasējumu saraksts

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
AVK-01	Vispārīgie rādītāji.	
AVK-02	Plāns. Siltas grīdas.	
AVK-03	Plāns. Ventilācijas.	
AVK-04	Siltumsūkņu principiālā shēma.	

Iekārtas tips	Marka	Skaits	Q kW	Nel. kW
Gaiss/ūdens siltumsūknis	HPA-O 3 CS Plus	1	3,2	3,0

Projekta rādītāji

Ēkas nosaukums	Gada laiks t _{ār.g.} °C	Siltuma jauda, kW			Iekārtas elektriskā jauda, kW
		Apkure	Venti- ācija	Karstā ūdens	
JAUNBŪVE	-20.0	2,5			

Vispārīgie norādījumi



1. Montāžu veikt, ievērojot vietējos apstākļus.
2. AVK sistēmu montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.

<div>Izstrādātājs:</div> <div><div></div><div><div>SIA "Vides projektu studija"</div><div>Reģ. Nr. LV40003595690</div><div>Būvkomersanta Reģ. Nr. 1545-RA</div><div>Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe,</div><div>Mārupes nov., LV-2167</div><div>t: 26821100, videsprojektustudija@inbox.lv</div></div></div>				<div>Būvniecības ierosinātājs:</div> <div><div>RP SIA "Rīgas satiksme"</div><div>Reģ. Nr. 40003619950</div><div>Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067</div></div>			
Amats:	Vārds, Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Objekta nosaukums un adrese:	Pasūtījuma, arhīva numurs:	LIG/2024/298	
BP vadītāja	Andrejs Garders		26.03.2025.		Tramvaju galapunkta ēka Tapešu ielā 50A, Rīgā	Stadija:	Paskaidrojuma raksts
				Rasējuma nosaukums vai saturs:	Marka un kārtas numurs:	AVK-01	
					Vispārīgie rādītāji	Mērogs:	b / M
						Revīzija:	1