







Telpu eksplikācija:

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība (m²)	Telpas augst. (m)
Tramvaju galapunkta ēka (pēc CC klasifikatora - 1241):			
01	Gaitenis	5,9	2,7
02	Tualetes priekštelpa	1,9	2,7
03	Tualetes telpa	1,8	2,7
04	Tehniskā telpa	3,8	2,7
05	Tehniskā telpa	1,9	2,7
06	Alkohola testa telpa	1,8	2,7
07	Atpūtas telpa	10,9	2,7
	Kopā:	28,0	
08	Lievenis	8,6	
	Kopā 1.Stāvā:	36,6	


Apzīmējumi




Pieplūdes difuzori + karba
gaisa daudzums 36 m3/h



Nosūces difuzori + karba
gaisa daudzums 36 m3/h



- pieplūdes gaisa vads Ø100 ar siltuma izolāciju 100mm,
sistēma P1



- nosūces gaisa vads Ø100 ar siltuma izolāciju 50mm,
sistēma N1



- regulēšanas vārsts

Izstrādātājs:				Būvniecības ierosinātājs:		
 SIA "Vides projektu studija" Reģ. Nr. LV40003595690 Būvkomersanta Reģ. Nr. 1545-RA Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 t: 26821100, videsprojektustudija@inbox.lv				RP SIA "Rīgas satiksme" Reģ. Nr. 40003619950 Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067		
Amats:	Vārds, Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Objekta nosaukums un adrese:	Pasūtījuma, arhīva numurs:	LIG/2024/298
BP vadītāja	Andrejs Garders		26.03.2025.		Stadija:	Paskaidrojuma raksts
				Rasējuma nosaukums vai saturs:	Marka un kārtas numurs:	AVK-03
					Mērogs:	b/M
					Revīzija:	1