Atklāta konkursa "Slokas NAI pārbūve. Būvprojekta izstrāde un būvdarbi"
ID Nr. JŪ 2025/04 INV

Jūrmala, 2026. gada 27. augustā

Papildinformācija Nr.2

Iepirkumu komisija informē, ka par izsludinātā atklātā konkursa "Slokas NAI pārbūve. Būvprojekta izstrāde un būvdarbi" JŪ 2025/04 INV nolikumu saņemti ieinteresēto piegādātāju jautājumi, uz kuriem sniegtas šāda satura atbildes:

Npk.	Jautājums	Atbilde
1	Lūdzam atsūtīt visu attīrīšanas ietaišu baseinu šķērsgriezumu shēmas.	**Nolikuma prasības tiek papildinātas.** Papildus 2026. gada 14. augustā publicētajai papildinformācijai Nr.1, iepirkuma dokumentācija tiek papildināta ar Priekšaerācijas kameras, Smilšu uztvērēju un Lieko dūņu tvertnes plāniem un griezumiem nolikuma pielikumā A5_5_1 Slokas NAI priekšattīrīšanas un dūņu apstrādes ēkas sadaļā: • A5_5_1_6_Slokas_NAI_Priekšattīrīšanas_dūņu apstrādes_ēka_griezumi_AA_GG; • A5_5_1_7_Slokas_NAI_Priekšattīrīšanas_dūņu apstrādes_ēka_griezumi_BB_CC_DD_EE_FF; • A5_5_1_8_Priekšaerācija_griezumi_HH_II_JJ_LL; • A5_5_1_9_Slokas_NAI_Priekšattīrīšanas_dūņu apstrādes_ēka_plāns_asīs_AC; • A5_5_1_10_Slokas_NAI_Priekšattīrīšanas_dūņu apstrādes_ēka_griezumi_20_20. Minētie rasējumi / dokumenti publicēti EIS sistēmā iepirkumam atsevišķi izveidotajā šķirklī un ņemami vērā, sagatavojot piedāvājumu un realizējot iepirkuma līgumu, ja ar pretendentu tāds tiktu noslēgts.
2	Lūdzam pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu par 40 dienām.	**Nolikuma prasības tiek grozītas.** Lūdzu skatīt informāciju zemāk.

Npk.	Jautājums	Atbilde
3	Lūdzam apstiprināt, ka atūdeņošanas veiktspējas garantija ir ≥18,5 %DS uz neiebiezinātām/neraudzētām bioloģiskā procesa dūņām un, ka norādītais ≥24 %DS attiecas tikai uz mitruma samazināšanas iekārtas ilgtermiņa projektēšanas ieejas parametru (pēc anaerobās raudzēšanas ieviešanas), nevis uz šī līguma atūdeņošanas garantēto rādītāju.	**Nolikuma prasības netiek grozītas.** Vienlaikus iepirkuma komisija apliecina, ka atūdeņošanas veiktspējas garantija ir ≥18,5%DS uz neiebiezinātām/neraudzētām bioloģiskā procesa dūņām un, ka norādītais ≥24%DS attiecas tikai uz mitruma samazināšanas iekārtas ilgtermiņa projektēšanas ieejas parametru (pēc anaerobās raudzēšanas ieviešanas), nevis uz šī līguma atūdeņošanas garantēto rādītāju.

Ievērojot faktu, ka šobrīd norit Iepirkumu uzraudzības biroja pirmspārbaude atklāta konkursa nolikumam un tajā ietvertajiem dokumentiem, iepirkuma komisija pagarina piedāvājumu sagatavošanas laiku, veicot šādus grozījumus nolikuma 4. sadaļā "Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas kārtība":

Esošā redakcija	Grozītā redakcija
4.1. Piegādātāji Piedāvājumus var iesniegt līdz 2026. gada 10. septembrim, plkst.10:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie Piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.	4.1. Piegādātāji Piedāvājumus var iesniegt līdz **2026. gada 12. oktobrim, plkst.10:00** EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie Piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.
4.2. Piedāvājumi tiks atvērti SIA "Jūrmalas ūdens", Promenādes ielā 1a, Jūrmalā, 17. kabinetā 2026. gada 10. septembrī plkst. 14:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršana notiks izmantojot Valsts digitālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.	4.2. Piedāvājumi tiks atvērti SIA "Jūrmalas ūdens", Promenādes ielā 1a, Jūrmalā, 17. kabinetā **2026. gada 12. oktobrī plkst. 14:00**. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršana notiks izmantojot Valsts digitālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

Uz saņemtajiem, bet ar publicētajām papildinformācijām vēl neatbildētajiem jautājumiem, atbildes tiks sniegtas nākamajās papildinformācijās.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks R. Arājs

Zaķe 67811384, anda.zake@jurmalasudens.lv