

Projektēšanas uzdevums Strautnieku ielas ūdenssaimniecības tīkliem

1. Ūdensapgādes tīkli

Izbūvēt:

- dn100 mm ūdensvada tīklu Strautnieku ielā, no Bauskas ielas izbūvējamajam ūdensvada tīkla pieslēguma vietas līdz Strautnieku ielai 18. Katram Strautnieku ielai piegulošajam nekustamajam īpašumam paredzēt dn32mm ūdensvada tīkla pievadu no projektējamā ielas tīkla līdz nekustamā īpašuma robežai.
- ūdensvada tīklu posmā no Strautnieku ielas 18 līdz Miera ielai 18A ar hidrauliski vadāmo beztranšeju urbšanas metodi. Tīkla diametra izvēli pamatot ar Miera ielas 18A nepieciešamo ūdens patēriņu sadzīves un ugunsdzēsības vajadzībām.
- hidrantus ūdensvada tīklā, nodrošinot ugunsdzēsības prasību izpildi.
- paredzēt komercuzskaites mēraparāta mezgla izveidi pie nekustamā īpašuma Miera iela 18A īpašuma robežas.

2. Kanalizācijas tīkli

Izbūvēt:

- pašteses kanalizācijas tīklu Strautnieku ielā, posmā no Strautnieku ielas 18 līdz Bauskas ielas izbūvējamā pašteses kanalizācijas tīkla pieslēguma vietai. Katram Strautnieku ielas piegulošajam nekustamajam īpašumam paredzēt dn160mm kanalizācijas tīkla izvadu no nekustamā īpašuma robežas līdz pieslēgumam projektējamajam pašteses kanalizācijas tīklam.
- kanalizācijas tīkla spiedvada posmā no nekustamā īpašuma Miera ielā 18A robežas līdz Strautnieku ielas pašteses kanalizācijas tīkla pieslēguma vietai. Tīkla diametru izvēlēties un saskaņot atbilstoši nekustamā īpašuma Miera ielā 18A tehniskajam risinājumam..

3. Segumu atjaunošanu paredzēt saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas saistošajiem noteikumiem 17-23 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana”.
4. Pirms būvdarbiem un būvdarbu laikā izpildīt noteikumu “Darbu veikšanas kārtība Jelgavas valstspilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā” prasības.
5. Projektēšanas darbi izpildāmi atbilstoši Iepirkuma līguma nosacījumiem, Latvijas būvnormatīviem, tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, Latvijas valsts standartiem, aktuālajām LVC specifikācijām, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Jelgavas valstspilsētas saistošajiem noteikumiem.
6. Pasūtītājs sagatavo lietu Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) un nodrošina Izpildītājam visus nepieciešamos pilnvarojumus BIS lietošanai.
7. Inženiertopogrāfisko plānu izstrādā Izpildītājs tādā apjomā, lai varētu pārliecināties par projekta risinājumu pamatotību un uzņemties par tiem atbildību.
8. Izpildītājs pieprasa un saņem tehniskos un īpašos noteikumus no nepieciešamajām institūcijām BIS sistēmā.
9. Saskaņošanu ar trešajām personām veic Izpildītājs.
10. Izpildītājs saskaņo ar Strautnieku ielas un Miera ielai 18A piegulošo nekustamo īpašumu īpašniekiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkla pievadu izvietojumu un sagatavo saskaņošanas protokolus, kurus pievieno būvniecības ieceres dokumentācijai.
11. Būvniecības ieceres dokumentācija ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi jāiesniedz BIS **5 (piecu)** mēnešu laikā no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
12. būvniecības ieceres dokumentācija Pasūtītājam jānodod elektroniskā formā uz USB datu nesēja pilnā sastāvā vienā (1) eksemplārā – PDF, DWG, Word (teksta daļas) un Excel (aprēķinu tabulas, būvdarbu apjomi, izmaksu aprēķini, iekārtu un aprīkojuma specifikācijas) formātā. Failiem datu nesējā jābūt sakārtotiem tādā secībā, kādā tehniskā dokumentācija iesniegta BIS (gala versija).
13. Prasības būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei:

- 9.11 Pirms dokumentācijas izstrādes uzsākšanas Izpildītājam jāpieprasa un jāsaņem atbildīgo institūciju tehniskie un īpašie noteikumi. Nepieciešamības gadījumā norēķinus ar institūcijām par šo noteikumu izsniegšanu veic Izpildītājs.
- 9.12 Sapulcēs un Pasūtītāja organizētajās darba grupās piedalās Iepirkumā norādītais atbildīgais dokumentācijas izstrādes vadītājs, kurš veiks arī autoruzraudzību.
- 9.13 Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt un noformēt, ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumus Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" un Latvijas Valsts standarta LVS 1054:2026 "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, siltumapgādes sistēmas un dabasgāzes sistēmas ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar). Būvniecības ieceres dokumentācijas saturs un noformēšana" noteiktos vienotos principus un prasības.

Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs:

1. Vispārīgā daļa:
 - 1) Projektēšanas uzdevums;
 - 2) Būvatļauja
 - 3) Tehniskie noteikumi;
 - 4) Topogrāfiskais plāns;
 - 5) Saskaņojuma protokoli u.c.
 2. Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā) daļa.
 3. Darbu organizēšanas projekts.
 4. Ekonomikas daļa:
 - 1) Būvdarbu apjomu saraksts;
 - 2) Specifikācijas;
14. Detalizācijas daļa atbilstoši Jelgavas valstspilsētas pašvaldības apbūves noteikumiem.