PAMATDOKUMENTA DARBA RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Piezimes
GA- 1	Vispārīgie rādītāji	
GA- 2	Katlu mājas gāzes vadu plāns	
	Gāzes vadu aksonometriskā shēma	
GA- 3	Gāzes katlu pievienojums dūmvadam	
GA- 4	Fasāde	
GA- 5	Materiālu specifikācija un darbu apjomi	

Šī būvprojekta gāzes apgādes daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs: I.Skurjats (sertifikāts Nr. 3-00369)

2022. gada _____ (datums) _____ (paraksts)

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzīmējums	Nosaukumi	Piezīmes
Tipa risinājums "RŪPNĪCPROJEKTS"	Ārējo gāzes vadu unificētās ierīces, mezgli un detaļas	
A/S"GASO"	Gāzes aparātu uzstādīšana Detaļu un mezglu montāža	
A/S"GASO" katalogs	Gāzes sistēmas pielietojamie materiāli	
LVS 417: 2011	Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas. Ārējie gāzesvadi un regulēšanas iekārtas. Projektēšana	
LVS 418: 2010	Gāzapgādes sistēmas. Ārējie gāzesvadi. Būvdarbi	
LVS 423	Vispārīgās prasības tērauda pazemes gāzesvadu korozijaizsardzībai	
LVS 421: 2010	Gāzes sadales un lietotāja sistēmas. Papildprasības polietilēna gāzesvadu projektēšanā, būvniecībā un remontā	
Latvijas būvnormatīvs LBN 241-03	Gāzes iekārtu un aparātu uzstādīšana dzīvojamās ēkās	
Sērija 5.905-6	Gāzes vadu stiprinājuma mezgli un detaļas	
A/S "GASO" katalogs	Gāzes sistēmās pielietojamie izstrādājumi	
Latvijas standarts LVS 420: 2010	Gāzes iekārtas. Gāzes aparātu uzstādīšanas noteikumi.	
Latvijas standarts LVS 419: 2010	Iekšējie gāzes vadi. Ierīkošana.	

PIEZĪMES UN PASKAIDROJUMI

1.Veidgabali un citas gāzes vada iekārtas paredzētas saskaņā ar A/S "GASO" katalogu.
2.Metāla gāzes vads paredzēts no tērauda caurulēm ar polimēru izolāciju.
3.Polietilēna caurulēm jāatbilst nepieciešamajam gāzes spiedienam un jābut sertificētām.
4.Polietilēna gāzes vadu ieguldīt sausā būvbedrē ar dziļumu - līdz 0,5 m.
5.Pamatu veidot no noblivetētas grunta un gāzes vadu apbērt ar smiltīm .
6.Gāzes vadu izejā no zemes pārklāt ar firmas RAYCHEM (vai analogu) termosarūkošo uzmavu.
7.Virszemes gāzes vadu tērauda cauruļu aizsargpārklājumam jāatbilst ISO/EN 12944 un A/S "GASO" prasībām.

G1 G1	Projektējamais zema spiediena gāzes vads
	Gāzes vads apvalkcaurulē
	El.kabelis
	Sakaru kabelis
Ū	Ūdensvads
K	Kanalizācija
	Gāzes filtrs
	Noslēgierīce
	Gāzes skaitītājs
	Gāzes apkures katls ar degli
	Izolējošais atloku savienojums
	Gāzes vada diametru pāreja
	Manometrs
	Gāzes vada apvalkcaurule
	Spiediena regulators
	Izolējoša uzmava
	Elektromagnētiskais vārsts ar gāzes detektoru
	Elektropotenciāla mērīšanas punkts
K C	Kontrolcaurulīte

Arhīva reģistr. Nr.				Pasūtītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024	Pasūtījums: 02-22/SM	Marka: GA
Paraksts un datums						
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Katlu telpas pārbūve un gāzes apkures pieslēgšana Skolas ielā 17, Bauskā, Bauskas novadā	Stadija / Lapa / Lapu sk.	
					BP	
					Mērogs: b/m	
				Vispārīgie rādītāji	SIA "Siltumtehserviss"	
Proj.d. vad.	I. Skurjats					
Izstrād.	I. Skurjats					