PIEVIENOJUMS DŪMVADAM, b/m



► Maks. pieļaujamais dūmgāzu novadīšanas caurules garums ir L_1+L_2 , kur L_2 = ≤ 2,5 m un viens līkums 87°

Arhīva reģistr. Nr.				Pasūtītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024	Pasūtījums: 02-22/SM	Marka: GA
Paraksts un datums						
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Katlu telpas pārbūve un gāzes apkures pieslēgšana Skolas ielā 17, Bauskā, Bauskas novadā	Stadija: BP	Lapa / Lapu sk.
					Mērogs: b/m	
				Gāzes katlu pievienojums dūmvadam	SIA "Siltumtehserviss"	
Izstrād.	I. Skurjats					