

[illegible]

	—	esoša turpgaitas caurule
	—	esoša atgaitas caurule
	—	turpgaitas caurule
	—	atgaitas caurule
	—	lodveida krāns
	—	vienvirziena vārsts
	—	balansēšanas ventilis
	—	manometrs
	—	termometrs
	—	drošības vārsts
	—	filtrs
	—	trīsgaitas vārsts ar el.piedziņu
	—	krāns ar izlaidi
	—	sūknis
	—	temperatūras devējs
	—	atgaisošanas ventilis
	—	ūdensspiediena reduktors
	—	filtru elements
	—	digitālā ierīce ūdens vadītspējas mērīšanai

Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot siltummezgla augstākajos punktos un ūdens izlaidei -zemākajos. Armatūras, manometru, termometru, drošības vārstu izvietošanu precizēt montāžas darbu veikšanas gaitā. Projektā minēto firmu izstrādājumus var aizvietot ar citu firmu izstrādājumiem, kuriem ir līdzvērtīgi tehniskie parametri un līdzvērtīga vai labāka kvalitāte un servisa nodrošinājums.

Trīsgaitas vārstus, sūkņus un temperatūras sensorus pievienot pie gāzes katla vadības bloka.

Arhīva reģistr. Nr.				Pasūtītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024	Pasūtījums: 02-22/SM		Marka: SM
Paraksts un datums					Stadija	Lapa	Lapu sk.
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Katlu telpas pārbūve un gāzes apkures pieslēgšana Skolas ielā 17, Bauskā, Bauskas novadā	BP	2	
					Mērogs: b/m		
					Katlu mājas principiālā tehnoloģiskā shēma	SIA "Siltumtehserviss"	
Izstrād.	I. Skurjats						