

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu (16.09.2026.)

Nr.p.k.	Jautājums	Atbilde
	Jautājums par atklāta konkursa “Ugunsdzēsības aizsargtērpu un ūdens sūkņa piegāde Saldus tehnikuma izglītības programmas “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” īstenošanai” ID Nr. VIAA 2026/67 ERAF SaT (turpmāk – Atklāts konkurss) tehniskās specifikācijas prasībām iepirkuma priekšmeta 2. daļā “Ūdens sūknis”:	
1.	<p>Vai ūdens sūknim jānodrošina vismaz 250 l/min ražība pie 8bar spiediena vienlaikus, vienā darba punktā?</p> <p>Vai arī šīs prasības attiecas uz atsevišķi sasniedzamiem maksimālajiem parametriem — maksimālo spiedienu vismaz 8 bar un maksimālo ražību vismaz 250 l/min — bez prasības abas vērtības sasniegt vienlaikus?</p>	Iepirkuma komisija skaidro, ka tehniskajā specifikācijā norādītās prasības attiecas uz atsevišķi sasniedzamiem ūdens sūkņa maksimālajiem tehniskajiem parametriem, proti, maksimālajam spiedienam jābūt vismaz 8 bar un maksimālajai ražībai – vismaz 250 l/min. Nav noteikts, ka abas minētās vērtības sūknim jānodrošina vienlaikus vienā darba punktā. Piedāvātajam sūknim jāatbilst abām prasībām, un atbilstībai jābūt apliecinātai ar ražotāja tehnisko dokumentāciju.

Iepirkuma komisijas sniegtā atbilde ir neatņemama atklāta konkursa “Ugunsdzēsības aizsargtērpu un ūdens sūkņa piegāde Saldus tehnikuma izglītības programmas “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” īstenošanai”, ID Nr. VIAA 2026/67 ERAF SaT, sastāvdaļa.