



**KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
DAGDAS PILSĒTAS UN PAGASTU APVIENĪBA**

Reģistrācijas Nr. 50900036651

Alejas iela 4, Dagda, Krāslavas nov., LV-5674. Tālrunis +371 65681434; e-pasts:
dagda@kraslava.lv

Dagdā

20.09.2023.Nr. DPPA/1-7.2/23/48

Uz 04.09.2023.

EIS e-konkursu
apakšsistēmā
ID Nr. DPPA 2023/13

Par jautājumiem

Iepirkuma ID Nr. DPPA 2023/13 ietvaros

Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības iepirkumu komisija saņēma EIS e-konkursu apakšsistēmā 04.09.2023. Pretendenta jautājumus par Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības rīkotā atklātā konkursa “Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija” (id.Nr. DPPA 2023/13) nolikumu.

Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības iepirkumu komisija sniedz šādas atbildes:

1. Par prasību Gaismekļa efektivitāte (lm/w) un Kopējo lūmenu plūsma (lm) Tehniskās specifikācijas sadaļā “3. TEHNISKĀS PRASĪBAS ATBILSTOŠI GAISMEKĻU TIPAM”

Pasūtītājs ņem vērā izteikto ierosinājumu. Tiks saglabāti vērtēšanas kritēriji un Nolikuma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 3. punktā tiks dzēstas kolonnas – “Gaismekļu efektivitāte (lm/W)” un “kopējo lūmenu plūsma”.

2. Par prasību “Fotobioloģiskā drošības grupa, ne mazāka kā Riska grupa 1”

Pasūtītājs ņem vērā izteikto ierosinājumu. Prasības teksts tiks precizēts: “Fotobioloģiskā drošības grupa, ne lielāka kā Riska grupa 1”

3. Par prasību “Gaismekļa korpuss regulējams attiecībā pret konsoli un balstu uz augšu un leju no 0 līdz +/-15 grādu leņķim”

Pasūtītājs ņem vērā izteikto ierosinājumu. Prasības teksts tiks precizēts: “Gaismekļa korpuss regulējams attiecībā pret konsoli un balstu uz augšu un leju, atbilstoši pretendenta iesniegtajam apgaismojuma aprēķina projektam”

4. Par prasību “Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC PLUS sertifikāts vai ekvivalents, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem šādiem standartiem: IEC 62717, IEC 62722-1, IEC 62722-2-1”

Pasūtītājs ņem vērā izteikto ierosinājumu. Prasības teksts tiks precizēts: “Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC PLUS sertifikāts vai ekvivalents, kas izdots balstoties uz šādiem standartiem: IEC 62717, IEC 62722-1, IEC 62722-2-1.

Pasūtītājs patur tiesības papildus pieprasīt ENEC PLUS testa protokolu, kurā ir atsaucies uz minētajiem standartiem IEC 62717, IEC 62722-1, IEC 62722-2-1.”

- 5. Par prasību “Akreditētas, ISO 17025, atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts piedāvāto gaismekļu fotometrijas testa protokols (visām fotometrijas aprēķinos izmantotajām gaismekļu konfigurācijām), kas sagatavots saskaņā ar standartu EN 13032-4 vai ekvivalentu.”**

Pasūtītājs ņem vērā izteikto ierosinājumu. Prasības teksts tiks precizēts: “Akreditētas, ISO 17025, atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts piedāvāto gaismekļu fotometrijas LM-79-19 fotometrijas testa atskaite (visām fotometrijas aprēķinos izmantotajām gaismekļu konfigurācijām), kas sagatavots saskaņā ar standartu EN 13032-4 vai ekvivalentu.”

- 6. Par prasību gaismekļa kontrolierim, satiksmes uzskaites senosram “Vides noturība darba temperatūra diapazonā no -30 līdz +40 °C”**

Pasūtītājs ņem vērā izteikto ierosinājumu. Prasības teksts tiks precizēts: “Vides noturība darba temperatūra diapazonā no -40 līdz +35 °C”

- 7. Par prasību gaismekļa kontrolierim “Akreditētas novērtēšanas institūcijas izsniegts ENEC sertifikāts vai ekvivalents”**

Pasūtītājs ņem vērā izteikto ierosinājumu. Prasības teksts tiks precizēts, dzēšot attiecībā uz gaismekļa kontrolieri prasību: “Akreditētas novērtēšanas institūcijas izsniegts ENEC sertifikāts vai ekvivalents, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem šādiem standartiem:

~~—EN 61347-2-11~~

~~—EN 61347-1”~~

- 8. Par prasībām “Gaismekļu kontroliera funkcionalitāte”**

Pasūtītājs ņem vērā izteikto ierosinājumu. Prasības teksts tiks precizēts:

1.11.	Gaismekļu kontroliera funkcionalitāte	☐ gaismekļa kontrolierim pieslēgtā gaismekļa ieslēgšana un izslēgšana
		☐ gaismekļa kontrolieris nodrošina vismaz divu LED barošanas bloku atsevišķu vadību un datu nolasīšanu no katra LED barošanas bloka. Abiem barošanas blokiem nepieciešamības gadījumā ir viena adrese.
		☐ nodrošina gaismekļa apgaismojuma līmeņa regulēšanu caur DALI, DALI2 vai 1-10V kopā un atsevišķi vismaz diviem LED barošanas blokiem. Abiem barošanas blokiem nepieciešamības gadījumā ir viena adrese.
		☐ nodrošina kļūdu noteikšanu un nosūtīšanu vadības sistēmai:
		<ul style="list-style-type: none"> • gaismeklis izdzisis pie ieslēgta darba režīma; • LED modulim paaugstināta temperatūra (gadījumā, ja tiek izmantots DALI interfeiss gaismekļu vadībai; 1-10V vadības gadījumā jāveic netiešs temperatūras mērījums)

- 9. Par P kolonnu pielikumā “Projekta tehniskais raksturojums, ielu profili”**

“P” kolonna ir lieka, pasūtītājs to dzēsīs no pielikuma “Projekta tehniskais raksturojums, ielu profili”.

10. Par jautājumu par gaismekļu tipiem.

(Lūgums pasūtītāju izskaidrot LED ielas gaismekļu tipu izmantošanas principu, piemēram, atzīmētajās ielās Meža iela 1-13, Krasta iela, Ezera iela (no Ezermalas līdz Ezera ielas beigām) ir jāizmanto “LED ielas gaismeklis tips 6”, kura maksimālā pieļaujamā jauda, kā norādīts, ir 16 W. Vai tas nozīmē, ka šajās trīs ielās ir jāizmanto vienas jaudas un konfigurācijas gaismeklis? Vai tomēr ir iespējams katrai ielai individuāli aprēķināt atbilstošāko jaudu?).

Atbilde - katrai ielai iespējams piedāvāt savu jaudu.

11. Par jautājumu par Rīgas ielu Dagdā.

(Atverot Rīgas ielu Google Maps, tiek secināts, ka ielā atrodas balsti ar T veida konsoli. Savukārt Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskās specifikācija” 1.pielikums “Projekta tehniskais raksturojums, ielu profili” ir norādīts, ka šajā ielā ir L veida konsole).

Atbilde - tiek labota 1.pielikuma ielu profilu tabula.

Krāslavas novada pašvaldības
Dagdas pilsētas un pagastu apvienības
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Artjoms Gekišs

O.Rutka
65681437