Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2023/85, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes

Nr. p.k.	*Jautājums*	*Atbilde*
1	*Projekta lapa AR-8.1 "Rotaļu nojumes". Lūdzu norādīt, kurā tāmes sadaļā un pozīcijā ir jāizceno:* • *Vienslāņu virsgaismas akrila kupols "M1N"; iekšējais kupola izmērs 2200x2200; caurspīdīgs. gaismas caurlaidība 92%; UV aizsardzība;* • *Notekas;* • *Jumta segums – PVC membrāna, 2mm;* • *Nojumes mēbeles.*	Tāmes formas lokālajā tāmē 4.1. ir veikti darbu apjomu precizējumi. Lūdzu piedāvājumu sagatavošanā ņemt to vērā.
2	*Lūdzam izsniegt jaunu linku uz projektu, jo šis links nedarbojas – https://failiem.lv/u/fhzw2wdyn5 .*	Pasūtītājs būvprojektu pieejamības nodrošināšanai neizmanto komerciālos mākoņpakalpojumus. Visa iepirkuma dokumentācija ir pieejama pasūtītāja profilā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113789 Tai skaitā arī būvprojekts ir pieejams pie 03.01.2024. pievienotajiem dokumentiem. Līdz ar to nav saprotams par kādu saiti (linku) jautā ieinteresētais piegādātājs.
3	*Projekta lapa AR-6.7 "Grīdu, pārsegumu un jumtu konstrukciju specifikācija". Lūgums precizēt toni EQUITONE Natura plāksnēm, jo cena plāksnēm atķiras atkarībā no krāsas.*	Tonis - N972 (tumši pelēks)