Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2023/85, ietvaros sniedz atbildi uz iepriekš saņemto ieinteresētā piegādātāja jautājumu

Nr.p.k.	*Jautājums*	Atbilde
2.	Lūdzu precizēt 1.5 tāmes poz. Nr. 1 un 2 Jumta nesošo būvkonstrukciju (metāls + koks) apstrādi ar ugunsdrošo pārklājumu. Pēc UPP punkta 5.3 Nr. 9 Jumta nesošo konstrukciju ugunsizturība netiek normēta. Lūdzam skaidrot vai izdalīt atsevišķus apjomus ar apstrādājamo konstrukciju platībām!	Informācija par to, ka tāmes 1.5. pozīcijas apjomi bija precizēti, tika sniegta jau iepriekš. Papildus skaidrojam- Tāmēs formulējums "Palīgmateriāli" nozīmē, ka būvniekam pašam pēc BP materiāliem ir jāsaprot, kuras ir apstrādājamās konstrukcijas. Tas nenozīmē, ka jāapstrādā ir viss dotais apjoms.