Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2023/85, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes

Nr. p.k.	*Jautājums*	*Atbilde*
1.	"Projektā paredzētajam jumta segumam RUUKKI Hyygge minimālais jumta slīpums ir 25°, savukārt projektā daļa jumta ir 20° slīpumā, un daļa jumta ir ar slīpumu 13°. Lūdzam precizēt, vai pasūtītājs akceptē jumta seguma materiāla RUUKKI Hyygge pielietojumu projektā norādītajā slīpumā.	Jāaizvieto RUUKKI Hyygge ar profilu RUUKKI Frigge, atsevišķajā pozīcijā kur ir 13° ar profilu RUUKKI Classic. Pielikumā pievienojam RUUKKI Frigge tehnisko radītāju lapu
2.	Jumtu tipos J.1.1, J.1.1a, J.1.1c, J.1.2 un J.1.3 ir garenlatojums , bet nevienā no jumtu tipiem nav šķērslatojuma. Lūdzam precizēt, vai ir ievērota jumta montāžas tehnoloģija, un vai visur būs iespējams piestiprināt garenlatojumu pie jumta spārēm? Lūdzam nepieciešamības gadījumā lūdzam rasējumos mezglus papildināt ar šķērslatojumu un iekļaut papildus latojuma pozīcijas tāmē.	Lapā AR-6.7. šķērslatojums ir nodēvēts par apakšklāju. Tāmes formā ir jau iekļauti divi latojumi.