Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2023/85, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes

| *Nr. p.k.* | *Jautājums* | *Atbilde* |
|---|---|---|
| 1. | Projektā ir paredzēts izbūvēt ārējo elektroapgādes daļu (0,4kV ELT), ar piezīmi – elektroapgādes sadalņu izvietojumu un pieslēgumu vietu precizēt būvprojekta realizācijas laikā pēc atsevišķi saskaņotā AS "Sadales tīkls" ELT daļas būvprojekta, pēc TN Nr.112809238 un Nr.116111236. Lūgums izsniegt iepriekš minētos Tehniskos noteikumus, sniegt skaidrojumu, kurš izstrādā un saskaņo atsevišķo ELT daļas projektu, kad tas tiks saskaņots? | Atsevišķo ELT daļas projektu neizstrādā šī iepirkuma uzvarētājs. Būvprojektā un attiecīgi darbu apjomos ir noteikta robeža līdz kurai Izpildītājam ir jāveic pieslēguma darbi.<br>Aptuvenais ELT saskaņošanas laiks 2024 gada jūlijs. |
| 2. | Ņemot vērā iepriekš minēto jautājumu, lūdzam apstiprināt, ka Pasūtītājs, par saviem līdzekļiem izbūvēs un nodrošinās pagaidu elektroapgādes pieslēguma vietu šī Būvprojekta būvlaukumam, pie kā Pretendents varēs pieslēgties pirms būvdarbu uzsākšanas! | Pasūtītājs neveic būvdarbus, bet veic iepirkumu būvdarbu veikšanai. Attiecīgi pagaidu elektroapgādes pieslēguma vietas izveidi Pasūtītājs neveidos un to apmaksu nesegs. Pagaidu elektroenerģijas pieslēguma vietu var izveidot pie Meža un Sila ielas transformatora saskaņojot šo pieslēgumu ar AS Sadales tīkls. |
| 3. | Izskatot būvprojekta dokumentāciju un Pasūtītāja sagatavoto Būvdarbu apjomu tabulu, nav atrodamas WC starpsienas! Lūgums papildināt būvdarbu apjomu tabulu! | Atbilde uz šo jautājumu tiks sniegta turpmākajā sarakstē. |
| 4. | Būvprojekta durvju specifikācijā ir norādīts, ka pilnīgi visām durvīm tiek paredzēta slēdzene EN179! Lūdzam Pasūtītāju norādīt tieši kurām durvīm paredzēta šī slēdzene, jo tā ir domāta tikai evakuācijas ejām! | Atbilde uz šo jautājumu tiks sniegta turpmākajā sarakstē. |
| 5. | Lūdzam arī skaidrot, ko nozīmē piezīme – "pirkstu sargs durvīm"? | Atbilde uz šo jautājumu tiks sniegta turpmākajā sarakstē. |