

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 27/2022

Ielu apgaismojuma elektrotīklu izbūve

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014.

Noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 12. un 13.punktu.

Objekts: Nordeķu parka apgaismes elektrotīklu izbūve

Pasūtītājs: RPA “Rīgas gaisma”

Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2023.gada 9.februārim.

1. Būvniecības laikā pie objekta saglabāt RPA „Rīgas gaisma” esošo apgaismes tīklu.
2. Nordeķu parkā montēt nepieciešamā daudzuma un garuma cinkotus parka apgaismes balstus (saskaņā ar Eiropas standartu EN 40-5:1008) uz dzelzsbetona pamatiem.
3. Balstos montēt LED gaismekļus (ražotājs „Vizulo”, “Schreder”, “Philips” vai cits tehniski atbilstošs Aģentūras prasībām (iepriekš saskaņojot).
4. Gaismekļus paredzēt aprīkot ar kontrolieriem saderīgiem ar “City Light” vadības sistēmu, gaismekļa balastam ir jāatbalsta DALI protokolu un gaismekļiem jābūt nodrošinātiem ar bez instrumentu piekļuves tehnoloģiju (toolless).
5. Gaismekļus balstos aizsargāt ar 6A „C” raksturīgnes automātiskiem slēdžiem.
6. Pieslēguma vietas – ielu apgaismojuma vadības skapis T-1139.
7. Ielu apgaismojuma vadības skapi T-1139 demontēt.
8. Tā vietā montēt jaunu ielu apgaismojuma vadības skapi (KS-6A tipa korpusā), sarkano līniju robežās ar vadības sistēmu saderīgu ar “CITY LIGHT” sistēmu un tiem pievienot projektējamos un esošos ielu apgaismes tīklus saglabājot esošās slēguma shēmas, kā arī paredzēt jaunas A/S “Sadales tīkls” uzskaites sadalnes vadības skapiem.
9. Projektējamais kabelis NYJ-J-1-4x16 tipa.
10. Apgaismojuma aprēķinu un gaismas ķermeņu izvēli veikt saskaņā ar LVS EN 13201 „Ceļu apgaisme.”
11. Projektējamo kabeli visā trases garumā gruntī aizsargāt ar plastmasas cauruli Ø75 450N, bet zem brauktuvēm ar plastmasas cauruli Ø110 1250N.
12. Apgaismes tīklus izbūvēt atbilstoši normatīvo dokumentu (LEK 002, 049; LBN008-14) prasībām.

Planšetes: 76-G-15;16 88-B-2;3;4;8

Piezīmes:

1. Noteikumi precizējami un papildināmi projektēšanas gaitā.
2. Ja izbūves darbu procesā rodas projektā neparedzētas izmaiņas, tās jāaskaņo ar RPA „Rīgas gaisma”.
3. Ielu apgaismojuma tīklu celtniecības uzņēmumam saņemt darbu atļauju, kā arī celtniecības un montāžas darbu izpildes secību saskaņot RPA „Rīgas gaisma” Trašu dienestā, tālr. 67373830.
4. Visi norādītie darbi pasūtītājam jāveic uz sava rēķina.
5. Izbūvētos ielu apgaismojuma tīklus bez atlīdzības nodot RPA „Rīgas gaisma” ekspluatācijā.
6. Ielu apgaismojuma tīklu izpildedokumentāciju iesniegt RPA „Rīgas gaisma” Trašu dienestā, tālr. 67373830.

7. Šie tehniskie noteikumi ir administratīvais akts. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (turpmāk-APL) 70.punkta pirmo daļu šis administratīvais akts stājas spēkā tā paziņošanas brīdī adresātam.
8. Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt APL noteiktajā kārtībā Rīgas domes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stāties spēkā, iesniedzot iesniegumu jebkurā Rīgas domes apmeklētāju pieņemšanas centrā vai RPA „Rīgas gaisma” sekretariātā Kleistu ielā 29.