(*) Proj. ST uzskaites sadalne S1
UK3-1/100-22-002
uz P3 pamatnes
Un=400V
P=51.49kW
Dzirciema iela, pie Buļļu ielas 20
(skat. atsevišķu SIA "RECK" projektu)

ΔU=0.65%;
Ik=5.11kA



NYY-J-4x35
no uzskaites sadales

RPA "Rīgas Gaisma" vadības sadalne T1139 (KS-6A tipa)



BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:
RPA „Rīgas gaisma”
reģ. Nr. 90001747396,
Adrese: Kleistu iela 29, Rīgā, LV-1067

RĪGAS GAISMA

PROJEKTĒTĀJS:
RECK
SIA"RECK", reģ. Nr. 40003500721, Vestienas iela 6a, Rīga, LV-1035
tālr.: 67726154; www.reck.lv. Būvkomersanta reģ. Nr. 0961-R

OBJEKTS:
Nordeķu parka apgaismes elektrotīklu izbūve

RASĒJUMA NOSAUKUMS:
Montāžas vienlīnijas shēma sadalnei T1139

		PARAKSTS	DATUMS
BŪVPROJ. DAĻ. VAD.	Aleksandrs Ivanovs		02.12.2022.
IZSTRĀDĀJA	Jūlija Frolova		02.12.2022.

PASŪTĪJUMA/ARHĪVA NR.:	MARKA	STADIJA	MĒROGS	RASĒJUMA NR.	LAPU SKAITS
RG-22-22-Īī PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMA NR.: Nr. 27/2022	ELT	BP	B/M	ELT-3	-