



**KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
DAGDAS PILSĒTAS UN PAGASTU APVIENĪBA**

Reģistrācijas Nr. 50900036651

Alejas iela 4, Dagda, Krāslavas nov., LV-5674. Tālrunis +371 65681434; e-pasts:
dagda@kraslava.lv

Dagdā

Dagdā, 2024.gada 07.martā Nr. DPPA/1-7.2/24/8

EIS e-konkursu
apakšsistēmā

Iepirkuma Identifikācijas Nr. DPPA 2024/1 ietvaros

Sakarā ar uzdotajiem jautājumiem par atklātā konkursā “Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija” (ID Nr. DPPA 2024/1) Tehnisko specifikāciju, iepirkumu komisija sniedz šādas atbildes:

Pretendenta jautājumi:

“1.Raugoties uz piedāvājumu konkursam ar ID numuru DPPA 2024/1, mēs pamanījām, ka iepirkuma dokumentos nav informācijas par atļautajiem koeficientiem, kuriem jābūt izmantotiem DIALUX aprēķinos. Lai piedāvājumi būtu savstarpēji salīdzināmi, lūdzu, precizējiet, kādi koeficienti jāizmanto ielu apgaismojuma aprēķinos DIALUX programmā. Vai apgaismojuma aprēķiniem jābūt veiktiem, izmantojot standarta koeficientus: saskaņā ar LVS CEN/TR 132101-1:2015 standartu, projektā gaismas zuduma koeficients jāuzskata par 0,80, ceļa virsma CIE R3, q0 0,07?”

2.Veicot ielu apgaismojuma aprēķinus DIALUX programmā, mēs pamanījām, ka lielākajai daļai ielu ir nepieciešamas jaudīgākas lampas nekā dokumentā “Teh_spec_1_pielikums_1” norādītās gaismekļu maksimālās jaudas. Lūdzu, sniedziet informāciju par to, kā tika noteikta norādītās gaismekļu maksimālās jaudas. Turklāt, lūdzu, sniedziet piemērus aprēķiniem, kas pamato izvēlēto gaismekļu jaudu.”

Sniegtās atbildes:

1. DIALUX aprēķinos izmantojami standarta koeficienti.
2. Pasūtītājs uzticas pretendentu kompetencei un sagaida, ka izmantojot norādītos izejas datus un pietiekošas efektivitātes gaismekļus, iespējams iekļauties norādītajās gaismekļu maksimālo jaudu robežās.

Krāslavas novada pašvaldības
Dagdas pilsētas un pagastu apvienības
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Artjoms Gekišs