Par atklātu konkursu
"ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVES BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA"
(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/32)

Rīgā, 2024.gada 16.jūlijā

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība" (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/104; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu (par 1.iepirkuma daļas priekšmetu).

Jautājums Nr.1:
Tehnisko prasību punktā 2.3.3. noteikts "Būvprojekta darbu robežās paredzēt pārbūvēt DN 150 mm kvartāla kanalizācijas cauruļvadu no vietas, kur tiks paredzēts jaunbūvējamā centralizētās kanalizācijas cauruļvada pieslēgums, vai, izvērtēt iespēju par jaunas kanalizācijas trases izvietošanu (piem. caur zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 0100 127 0591)."
Vai tas nozīmē, ka ir jāprojektē esošā DN 150 mm kvartāla kanalizācijas cauruļvada pārbūve Brīvdabas muzeja teritorijā no Brīvdabas ielas gala līdz esošajai sūkņu stacijai Bonaventuras ielā 10?
Atbilde:
Kvartāla kanalizācijas cauruļvada pārbūvei nepieciešamo trasējumu (esošā kanalizācijas cauruļvada trasējumu vai jaunas kanalizācijas trases izvietošanu), balstoties uz aprēķiniem, nosaka projektētājs. Trasējuma skici saskaņā ar Tehniskā specifikācija 2.6.punkts būvprojekta izstrādātājs saskaņo ar Pasūtītāju un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentu.
Projektētājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.9.punktam jāveic tehniskie aprēķini, lai pareizi noteiktu nepieciešamo kanalizācijas cauruļvadu diametru. DN 150 mm kvartāla kanalizācijas cauruļvadu pārbūve jāprojektē ar diametru, kas pamatots ar tehniskajiem aprēķiniem.

Jautājums Nr.2:
Vai un kādā veidā Pasūtītājs iesaistīsies un sniegs atbalstu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanai no zemes gabalu īpašniekiem Bonaventuras ielā 10 (Valsts - VNI), un Bonaventuras ielā 5 (juridiska persona)?
Atbilde:
Projektētājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.8.punktam Atļaujas un saskaņojumi saskaņošana jāveic Uzņēmējam pirms būvatļaujas saņemšanas. Pasūtītājs nodrošinās uzņēmējam informāciju par zemes gabalu īpašniekiem.

Jautājums Nr.3:
Tehnisko prasību punktā 2.5.1. noteikts "ar zemes gabala Bonaventuras ielā 10... īpašnieku noslēgt līgumu par pārbūvējamo kanalizācijas sūkņi staciju". Lūdzu precizēt šī punkta prasības. Par ko tieši Projektētājam ir jānoslēdz līgums ar zemes gabala Bonaventuras ielā 10 īpašnieku (Valsts - VNI) ? Vai nebūtu pareizāk, ja jebkāda veida līgumu ar Valsts - VNĪ slēgtu Pasūtītājs SIA "Rīgas ūdens"?
Atbilde:
SIA "Rīgas ūdens" nodrošinās tehnisko prasību 2.5.1.punktā norādīto līguma slēgšanu ar zemes gabala Bonaventuras ielā 10 īpašnieku par pārbūvējamo kanalizācijas sūkņu staciju, balstoties uz projektētāja izstrādātu tehnisko risinājumu.