Iepirkumu komisija atklāta konkursa "ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS CEĻU SEGUMU REMONTDARBI" ID Nr. ĶNP 2024/12 ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes.

Nr.	Ieinteresētā piegādātāja jautājumi	Iepirkumu komisijas atbilde
1.	Nolikuma 10.pielikuma "Finanšu piedāvājums" tabulā ir paredzēts darbu veids "drupinātas grants fr. 0-32mm iestrāde ar klājēju uz brauktuves un 40 cm nomaļu grants/šķembu seguma vid. 50mm biezā slānī un komunikāciju aku regulēšanu atbilstoši topogrāfijas datiem un darbu saskaņošana ar komunikāciju turētājiem, EUR". SIA "XXX" lūdz Pasūtītāju precizēt vai drupinātas grants fr. 0-32mm vietā drīkst izmantot dolomīta šķembas 0/32p. SIA "XXX" norāda, ka saskaņā ar Nolikuma 2.pielikuma "Tehniskā specifikācija" 1.punktu, darbi veicami atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019", kas paredz, ka divkārtu virsmas apstrādei ir pieļaujams izmantot dolomīta šķembas 0/32p.	Pasūtītāja ieskatā nav būtiskas atšķirības starp drupinātas grants fr. 0-32mm un dolomīta šķembām 0/32mm. Pasūtītājs precizē, ka drupinātas grants fr. 0-32mm vietā drīkst izmantot dolomīta šķembas 0/32p.
2.	Nolikuma 10.pielikuma "Finanšu piedāvājums" tabulā "drupinātas grants fr. 0-32mm iestrāde ar klājēju uz brauktuves un 40 cm nomaļu grants/šķembu seguma vid. 50mm biezā slānī un komunikāciju aku regulēšnu atbilstoši topogrāfijas datiem un darbu saskaņošana ar komunikāciju turētājiem, EUR". SIA "XXX" lūdz Pasūtītāju precizēt iestrādājamā materiāla 0-32mm slāņa biezumu brauktuvei.	Iestrādājamā materiālā slāņa biezumam ir jābūt tādam, lai tiktu nodrošināts ceļa garenprofils un šķerskritums, bet tas nevar būt mazāks par 50 mm.
3.	SIA "XXX" lūdz Pasūtītāju izsniegt darbu daudzumu sarakstu, kur būtu norādīts komunikāciju aku, lūku, hidrantu skaits, lai tiktu sagatavots precīzs finanšu piedāvājums. Balstoties uz topogrāfijas datiem, pretendentiem var rasties skaita atšķirības, kas var būtiski ietekmēt finanšu piedāvājumu.	Ja pretendents, sagatavojot finanšu piedāvājumu, ņems vērā aktuālos topogrāfijas datus, tad nekādas atšķirības nav iespējamas. Ar aktuālajiem topogrāfijas datiem jebkurš var iepazīties interneta vietnē www.kadastrs.lv, jo šobrīd tie ir atvērti dati un pieejami jebkuram.