Par atklātu konkursu
“KANALIZĀCIJAS SŪKŅU PIEGĀDE”
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/36)

Rīgā, 2024.gada 05.jūnijā

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “Kanalizācijas sūkņu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/36, nolikumu:

The question:
Could you please specify the pumped media? Is it normal wastewater? Or is it maybe sludge handling? In the technical specification it says that it is sewage effluent. Normal wastewater usually don’t have so high dry matter content 8%.

Jautājums:
Vai jūs, lūdzu, varētu norādīt sūknējamo materiālu? Vai tie ir normāli notekūdeņi? Vai varbūt tā ir dūņu apstrāde? Tehniskajā specifikācijā rakstīts, ka tas ir kanalizācijas notekūdeņi. Normālos notekūdeņos parasti nav tik augsts sausnas saturs 8%.

The answer:
The Contracting Authority informs that, when preparing the offer, the applicant must perform all pump calculations taking into account the operation of the pumps in normal domestic wastewater, but the offered pumps must be capable of pumping wastewater with a dry matter content of not less than 8%.

Atbilde:
Pasūtītājs informē, ka, sagatavojot piedāvājumu, pretendentam visi sūkņu aprēķini ir jāveic ņemot vērā sūkņu darbību normālos sadzīves notekūdeņos, bet piedāvātajiem sūkņiem ir jābūt spējīgiem pārsūknēt notekūdeņus ar sausnes saturu ne mazāku par 8%.