Par atklātu konkursu
"PAZEMES ŪDENSGŪTNES "DAUGAVA" HIDROĢEOLOĢISKĀ IZPĒTE"
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/66)

Rīgā, 2025.gada 15.janvārī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa "Pazemes ūdensgūtnes "Daugava" hidroģeoloģiskā izpēte" (identifikācijas Nr.RŪ-2024/66; turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu.

Jautājums Nr.1:
Veicot objekta apsekošanu tika konstatēts, ka lielākajā daļā darbības teritorijā aug jaunaudzes un atlikušajā teritorijas austrumu daļā atrodas mežs. Lūdzam Pasūtītāju skaidrot vai iespējams pārvietot darbības teritoriju ~15 m uz rietumiem, lai neaizskartu pieaugušo mežu.

Atbilde Nr.1:
Pasūtītājs informē, ka darbības teritoriju var pārvietot apmēram 15 metrus uz rietumiem.

Jautājums Nr.2:
Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, kurš nodrošinās teritorijas attīrīšanu no mežaudzes un/vai meža.

Atbilde Nr.2:
Pasūtītājs informē, ka teritorijas attīrīšanu no mežaudzes nepieciešamajā apjomā jāveic uzņēmējam.

Jautājums Nr.3:
*Darbībai paredzēta teritorija - kvadrāts - 40*40 m. Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai ir iespēja palielināt teritoriju uz 50*40 m, tā lai garākā mala 50 m būtu paralēli grāvim. Tas atvieglotu tehnikas izvietojumu un manevrēšanu darbības teritorijā.*

Atbilde Nr.3:
Atklāta konkursa nolikumā norādīta kopējā izpētes veikšanas teritorija SIA "Rīgas meži" piederošajā nekustamajā īpašumā, kas ir 1600 m^2, nenosakot laukuma perimetru.

Jautājums Nr.4:
Ceļš gar grāvi neizturēs tehnikas pārvietošanu, būs nepieciešama tā pastiprināšana. Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, kurš nodrošinās ceļa pastiprināšanu.

Atbilde Nr.4:
Gadījumā, ja uzņēmējs darbu izpildē plāno izmantot tehnikas vienības, kuru pārvietošanas vajadzībām nepieciešama ceļa pastiprināšana, tad tas jāveic uzņēmējam atkarībā no tehnikas vienību raksturlielumiem.

Jautājums Nr.5:
Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai ir iespējams izveidot tehnikas apgriešanās laukumu LVM teritorijā pie Ķekavas autoceļa, pretējā gadījumā nogriešanās no meža ceļa uz ceļu gar grāvi ir pārāk ass leņķis.

Atbilde Nr.5:
Pasūtītājs informē, ka apgriešanās laukuma izveidi uzņēmējam jāsaskaņo ar SIA "Rīgas meži" un/vai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi", atkarībā no plānotās laukuma novietnes.

Jautājums Nr.6:

Saskaņā ar nosacījumiem izpētes – ekspluatācijas urbuma ekspluatācijas kolonnas iekšējais diametrs nedrīkst būt mazāks par 170 mm un ar šādu diametru var nodrošināt izpētes uzdevumu sasniegšanu. Tomēr iepirkuma tehniskajā specifikācijā pieprasīto debitu ekspluatācijas vajadzībām nodrošina pārsvarā sūkņu modeļi ar lielāku diametru (~188-200 mm).

Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai ir zināmi sūkņi, kas tiks izmantoti ekspluatējot urbumu? Un tā kā lielākais sūkņu klāsts pie šāda debita ir ar lielāku par 170 mm diametru , lūdzam Pasūtītāju ievērtēt nepieciešamību paredzēt izpētes – ekspluatācijas urbuma konstrukcijas kolonnas iekšējo diametru vismaz 200 mm?

Atbilde Nr.6:

Atklāta konkursa nolikuma 2.pielikuma "Tehniskā specifikācija" 2.2.punktā noteikts, ka izpētes urbuma ekspluatācijas kolonnas iekšējais diametrs nedrīkst būt mazāks par 170 mm. Tas nozīmē, ka uzņēmējam pašam jāizvērtē situācija un jāpieņem lēmums par nepieciešamās ražības dziļurbuma sūkņa ievietošanas iespējām urbumā.

Vienlaikus pasūtītājs informē, ka SIA "Rīgas ūdens" praksē analoģiskas ražības urbumu kolonna ir no nerūsējošā tērauda caurules 273x4 mm.